

本處109年度「公共建築物無障礙設施改善諮詢及審查小組」第1次會議紀錄

一、時間：109年3月12日下午2時30分

二、地點：本處簡報室

三、主持人：蔡召集人春風

記錄：蔡榮峻

四、出席單位及人員：（詳如簽名冊）

五、主席致詞：略。

六、報告事項：略。

七、討論事項：（含決議）

案由一：「允誠股份有限公司增建暨室內裝修工程」無障礙設施替代改善計畫

（一）說明：本案建築物使用類組為廠房類（C-2），現於2樓位置增建部分廠房附屬空間辦公室（200m²，含增設1部無障礙電梯），因未增加直通樓梯，且既有直通樓梯改為無障礙樓梯確有困難（級高、級深）。

（二）決議：

1、審酌本案擬增設1座無障礙昇降設備及相關指引設施，爰同意所提無障礙設施替代改善計畫內容，採更換扶手及新設警示帶方式辦理改善。請依現行「建築物無障礙設施設計規範」規定辦理設計，送本處中港分處審核；俟設置完成後，辦理無障礙設施勘檢作業。

2、另查本案所提書圖內容未檢討無障礙廁所、盥洗室，請再依建築技術規則施工編第167條之3規定檢討設置。

（三）本案例經決議列為本處建築物無障礙設施替代改善處理通案原則，爾後類此案件授權由本處各業務單位逕予審核，免提報諮詢及審查小組審議。

八、臨時動議：無。

九、散會：下午3時30分。