

檔號：
保存年限：

經濟部加工出口區管理處 函

機關地址：811 高雄市楠梓區加昌路 600 號
傳真：07-3642509
電子郵件：mingwen@epza.gov.tw
聯絡人：謝明紋
聯絡電話：07-3611212 分機：217

受文者：本處第二組

發文日期：中華民國 103 年 3 月 3 日
發文字號：經加二建字第 10301009050 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：

主旨：檢送本處 103 年 2 月 25 日召開「102 年度公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組」會議及會勘紀錄 1 份，請各權責單位依會議結論辦理，不另行文，請查照。

正本：劉繼傳召集人、張銘鋒委員、董皇志委員、吳玉祥委員、楊文昌委員、林俊福委員、張木藤委員、蔡淑芳委員、黃顯堂委員、廖隆基委員、陳昆崙委員、高雄分處黃鐘聖委員、中港分處楊文洲委員、楠梓園區警察分隊辦公室、台灣郵政管理局高雄加工區支局、台灣電力股份有限公司輸變電工程處南區施工處、本處高雄分處、中港分處、臺中分處、屏東分處、第三組（工商科）、秘書室（事務）

副本：本處第二組(含附件)

處長黃文谷公出
主任秘書 楊伯耕 代行

電 2014/03/03
14:58:37

依照分層負責規定授權單位主管判發

經濟部加工出口區管理處 102 年度「公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組」會議及會勘紀錄

- 一、時間：103 年 2 月 25 日(星期二)上午 9 時 40 分
- 二、地點：經濟部加工出口區管理處簡報室、楠梓園區
- 三、主持人：劉組長繼傳 記錄：謝明紋
- 四、出席單位及人員：（詳如簽名冊）
- 五、主席致詞：（略）
- 六、報告事項：

（一）現場勘檢：楠梓園區警察分隊原隊址建物拆除，該分隊搬遷至儲運大樓，針對儲運大樓新設之無障礙設施，進行現場勘檢。

勘檢結論：請受檢權責單位（本處第三組），依委員意見進行改善（詳附件 1 會勘改善意見綜整表），並將改善後情形回覆管理處，及請製作同一拍攝角度改善前、後之照片電子檔案，俾利改善紀錄建檔備查。

（二）案由 1：100 年高雄園區受督導建築物缺失改善(報告單位：經濟部加工出口區管理處高雄分處)

結論：同意備查。

（三）案由 2：101 年臺中園區受督導建築物缺失改善(報告單位：經濟部加工出口區管理處臺中分處)

結論：同意備查；另檢附臺中園區行政大樓一樓廁所門鎖改善為撥桿式門鎖照片（附件 2）。

（四）案由 3：成立「經濟部加工出口區建築物無障礙設施勘檢作業小組」（報告單位：經濟部加工出口區管理處第二組)

結論：同意備查，並請各分處確實辦理使用執照勘檢作業並作成紀錄，作為使用執照申請文件之一。

七、討論事項：

案由 1：台電公司楠梓加工出口區後勁一次配電變電所新建案是否適用建築技術規則建築設計施工篇第 167 條第 3 項之使用用途特殊規定，提請審議。（報告單位：台電公司）

結論：

- 1、考量本案空間使用用途特殊，非一般工作場所，且高雄市政府業有相關辦理案例，為與地方政府作法一致性，爰本案同意比照辦理，得依建築技術規則第 167 條第 3 項之規定，免檢討建築技術規則第十章含室外通路、避難層坡道及扶手、避難層出入口、室內出入口、室內通路走廊、樓梯、升降設備、廁所盥洗室及停車空間等項目之規定，其餘事項仍應依法規檢討。
- 2、該處工作人員若有行動不便情事，公司應另指派至合宜之工作場所。

八、臨時動議：

建築技術規則第 167 條第 3 項規定適用範圍討論

結論：


- 1、自動化設備或危險性場所基本就可適用，高雄市政府業有相關處理原則可蒐集資料比照辦理。
- 2、納入各縣市相關辦理案例循例辦理，初期因案例不多，倘無案例可循或有模糊空間，則透過召開委員會進行審查，以形成共識建立案例。

九、散會：上午 11 時 40 分

附件 1：會勘改善意見綜整表

園區	現場勘查情況	委員意見	受檢權責單位
楠梓園區	警察分隊辦公室（儲運大樓）		
	1.求救鈴無法發揮功用，須改善。	目前求救鈴設於分隊辦公室大門入口處，實際按鈴無響鈴聲，無法發揮效用，應改善為正常響鈴。	本處第三組（工商科）
	2.無障礙廁所扶手部分，建議加設 1 支立於地面上之固定式扶手。	無障礙廁所目前有一側之扶手固定於隔間板上，雖目前堅固可用，惟考量日後可能因隔間板腐壞使扶手支撐力不足而有使用安全之疑慮，爰建議加設 1 支立於地面上之固定式扶手。	
	3.無障礙廁所標示不明確，須改善。	無障礙廁所標示置於廁所門口上方，不甚明顯，應於廁所之走道明顯處增設引導標示。	

附件 2：臺中園區行政大樓一樓廁所門鎖改善為撥桿式照片



經濟部加工出口區管理處 102 年度「公共建築物行動不便者
使用設施改善諮詢及審查小組」新建及既有公共建築物無障礙
設施督導會勘及會議簽名冊

時間	103 年 2 月 25 日 (星期二) 上午 9 時 40 分		地點	本處簡報室
主持人 (召集人)	劉 建 傳		記錄	謝明紋
出	席			人 員
機 關 (單 位)	職 稱	簽 名 (請以正楷書寫，以利辨識)	備 註	
1	張銘鋒	委員	張銘鋒	建築專家
2	董皇志	委員		學者
3	吳玉祥	委員		建築師公會
4	楊文昌	委員		建築師公會
5	林俊福	委員	林俊福	社團法人台灣無 障礙協會
6	張木藤	委員	張木藤	社團法人高雄市 脊髓損傷者協會
7	蔡淑芳	委員	蔡淑芳	高雄市肢體障礙 協會
8	黃顯堂	委員		社團法人台中縣 殘障福利協進會
9	廖隆基	委員	廖隆基	建築專家
10	陳昆崙	委員	陳昆崙	社團法人台中縣 脊髓損傷者協會
11	黃鐘聖	委員	黃鐘聖	加工出口區高雄 分處
12	楊文洲	委員	楊文洲	加工出口區中港 分處
13				

1030100905

14	楠梓園區警察分 隊辦公室	代辦隊長	蘇泉銘	
15				
16				
17	台灣郵政管理局 高雄加工區支局			
18				
19	台灣電力股份有 限公司輸變電工 程處南區施工處	課長	賴志明	張坤成
20		〃	李志明	
21			陳子建	
22			張耀元	
23	高雄分處	隊長	黃仲宣	
24				
25	臺中分處	隊長	陳溫預	
26				
27	第三組		劉貞妙	
28	秘書室			
29	第二組			
30		科長	李昭興	
31		科長	蘇泉銘	
32				