

檔號：  
保存年限：

## 經濟部加工出口區管理處 函

機關地址：811 高雄市楠梓區加昌路 600 號  
傳真：(07)3642509  
電子郵件：arch@epza.gov.tw  
聯絡人：林維明  
聯絡電話：(07)3611212 分機：235

受文者：第二組（建管地政科）

發文日期：中華民國 99 年 10 月 20 日  
發文字號：經加二建字第 09901038830 號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：普通  
附件：會勘紀錄、示意圖及簽名冊各 1 份

主旨：檢送本處新建及既有公共建築物行動不便者使用設施會勘紀錄 1 份（如附件），請各管理（受檢）單位依會勘紀錄建議意見配合改善，請 查照。

正本：梁委員又文、游技正博誼、李委員昭興、張委員銘鋒、董委員皇志、陳委員旭彥、楊委員文昌、林委員俊福、張委員木藤、蔡委員志雄、白委員妙珠、黃委員顯堂、廖委員隆基、高雄分處(務請轉知台灣郵政管理局)、屏東分處、高雄軟體園區服務中心(務請轉知國城建設公司及合作金庫銀行)、駐區警察中隊、本處秘書室(事務)

副本：第二組（建管地政科）、趙技正永森(均含附件)

# 處長沈榮津

電 2010/10/20  
41.49.23

依照分層負責規定授權單位主管判發






經濟部加工出口區管理處

新建及既有公共建築物行動不便者使用設施會勘紀錄

園區	現場勘查情況	委員建議意見	改善權責單位
屏東 園區	行政服務中心		屏東分處
	1. BF1 東側行動不便者汽車停車位標誌須改善。	汽車停車位標誌張貼混凝土柱上，須兼顧可視性及高度，標誌至少離地面下緣高 190 公分。	
	2. 壹樓大廳樓梯底下未作無障礙防護措施。	建議樓梯底下擺設盆景，防止視障者接近及碰撞。	
	3. 壹樓廁所須部分改善。	廁所門外張貼男女共用標誌，高的求助鈴移至馬桶右側牆上。	
	4. 壹樓樓梯須部分改善。	每層樓梯口（上、下）須設置警示帶，樓梯口前洗石子地面增貼警示帶，使警示帶連續，且與樓梯同寬。	
高雄 軟體 園區	合作金庫高雄科技園區分行		國城建設公司
	1. A 棟室外坡道邊淺溝有高低差須改善。	議將淺溝鋪平。	
	2. 服務鈴故障。	請立即更換或修護。	合作金庫
	3. 廁所須部分改善。	廁所門外增貼女生標誌。	
	服務中心		國城建設公司
	1. C 棟室外坡道邊淺溝有高低差須改善。	議該淺溝鋪平。	
	2. 壹樓電梯按鈕標示不合規定。	電梯按鈕邊須另貼點字標誌。視障者電梯往上按鈕無作用，請立即修護。	國城建設公司
	3. 壹樓電梯前地面未貼警示帶。	電梯前地面須設置警示帶。	高軟服務中心
4. 參樓電梯前地面未貼警示帶。	電梯前地面須設置警示帶。		
5. C 棟壹~參層樓梯不符合規定。	壹~參層樓梯兩側須設無障礙扶手，階梯設 5 公分防護緣。		
高雄 園區	統一超商		
	1. 室外坡道已設置。	符合規定。	
	台灣郵政管理局高雄加工區支局		台灣郵政管理 局
	1. 室外坡道須改善。	室外坡道前增設服務鈴。	
	2. 廁所不符合規定。	建議設置告示牌，告知替代廁所位置。	

楠梓 園區	警察分隊辦公室		駐區警察中隊
	1. 室外坡道未設置。	室外增設無障礙坡道 (詳示意圖)。	
	2. 服務鈴未設置。	大門口增設服務鈴。	
	3. 廁所不符合規定。	建議設置告示牌，告知替代廁所位置。	
	儲運大樓廁所		本處秘書室 (事務)
	1. 男女廁所內洗手台須改善。	男女廁所洗手台上方各增設鏡子 1 面。	
2. 男女廁所內求助鈴須改善。	男女廁所馬桶另一側牆上(地上 35 公分處) 各增設求助鈴 1 只。		

經濟部加工出口區管理處「新建及既有公共建築物行動不便者使用設施會勘」會議簽名冊

時間	99年10月14日(星期四) 下午3時30分		地點	本處簡報室
主持人			紀錄	林錫明
出席人員				
機關(單位)	職稱	簽名 (請以正楷書寫,以利辨識)	備註	
1	中港分處	游博誼		
2	高雄分處	李昭興		
3	建築專家	張銘鋒		
4	建築專家	廖隆基		
5	學者	董皇志		
6	建築師公會	陳旭彥		
7	建築師公會	楊文昌		
8	社團法人台灣無障礙協會	林俊福		
9	社團法人高雄市脊髓損傷者協會	張木藤		
10	社團法人高雄市盲人福利協進會	蔡志雄		
11	社團法人台中縣脊髓損傷者協會	白妙珠		
12	社團法人台中縣殘障福利協進會	黃顯堂		
13				
14				

15				
16				
17				
18				
19				
20	侯軍合波		符美佑	
21	∠		楊學聰	
22	3		鄭祺翰	
23	4		曹慧美	
24	二組	科長	陳成祥	
25		技正	趙永軒	
26	高軟服務中心	管理師	林清貴	
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				