

本處公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組 98 年度第 1 次會議紀錄

壹、時間：98 年 8 月 28 日（星期五）上午 10 時

貳、地點：中港分處 3 樓會議室

參、主席：歐主任秘書連發

肆、出席單位及人員：如附簽到名冊

記錄：林維明

伍、主席致詞：略

陸、討論事項：

議題一：本處諮詢及審查小組委員分區辦理加工出口區新建及既有公共建築物行動不便者使用設施與設備進行勘檢工作，提請討論。

決議：

一、請各分處將無障礙設施之改善前與改善後照片作比較，並儘速提供管理處第二組彙整辦理。

二、本處諮詢及審查小組 96 年度勘檢意見及各分處改善情形，請分別列表比較，俾便第二組彙整辦理。

三、各分處改善情形照片須修正部分：

（一）台中分處自強堂廁所扶手裝設不合，建議重新裝置。

（二）高雄分處兆豐銀行廁所照片上感覺空間太小，建議予以取消。

柒、現場勘檢部份：

一、中港園區部分：

（一）行政大樓 3 樓無障礙廁所門增設橫拉桿，以方便開關使用；1 樓車道出口水溝鐵蓋格柵直向改為橫向。

（二）台銀梧棲分行大門口坡道長度不足，愛心鈴高度不合。

（三）海關大樓 3 樓無障礙廁所增設橫拉桿，以方便開關使用；1 樓電梯旁廣播主機底下放置盆景，以防止視障人員碰撞；1 樓樓梯門請改為常開方式。

二、台中園區部份：

- (一) 行政大樓因使用率低，建議採取修改方式，將無障礙坡道前增設平台及延長坡道長度；於大門口右側花圃明顯處增設指引標誌；愛心鈴須經常測試及有經常檢查紀錄，確保功能正常使用。
- (二) 自強堂口坡道右邊扶手須延長及增設愛心鈴；無障礙廁所把手損壞請予以修理。

捌、散會。