

# 緯創B3廠房新建工程


## 安全監測系統報告

本次量測日期：114.09.09

前次量測日期：114.08.29

監測儀器：沉陷觀測點

沉陷點編號	初始高程(GL+m)	本次量測高程(GL+m)	本次沉陷量(cm)	前次沉陷量(cm)	備註
S-21	-0.5294	-0.5284	0.1	0.3	
S-15	-0.1662	-0.1642	0.2	0.1	
S-10	-0.1502	-0.1492	0.1	0.1	
S-3	-0.4042	-0.4022	0.2	0.1	
S-32	-0.4572	-0.4592	-0.2	-0.2	
S-27	-0.4232	-0.4242	-0.1	-0.1	



S-10



S-15



西四街

S-3



環區三路

北一路

S-21



S-32



西二街

S-27



KOE晶傑達廠房新建工程(土建工程)觀測儀器平面配置圖