

楠梓加工區（含二園區及高雄軟體園區）公共設施水電設備定期檢查表(月報表)

巡查日期：108年10月

檢 測 地 點	日期	時間	檢 查 項 目						檢 查 結 果	改 進 對 策	備 註
	月 日		無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	衛生設備	室外照明	室內照明			
第一出入口	10/27	08:30~08:50	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第二出入口	10/27	09:00~09:20	正常	正常	單相220V			正常			
第三出入口	10/27	09:20~09:40	正常	正常	單相220V	正常	出入口天花板 1盞燈泡故障	正常	出入口天花板 1盞燈泡故障	請廠商修復	
第四出入口	10/27	10:00~10:20	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				
第六出入口	10/27	10:20~10:40	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
第七出入口	10/27	10:40~11:00	正常	正常	單相220V			正常			
圓環標準鐘	10/28	09:20~09:40	正常	正常	單相220V		正常				
環保大樓	10/28	10:00~10:20	正常	正常	三相380V	正常		正常			
消防大樓	10/28	10:20~10:40	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
區內路燈	10/28	14:00~17:00	正常	正常	單相220V		西七街1盞路燈 電源供應器故障		西七街1盞路燈 電源供應器故障	更換電源供應器	
交通閃光號誌	10/29	14:00~16:30	正常	正常	單相110V		正常				
海關一號哨亭	10/29	09:00~09:20	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
海關四號哨亭	10/29	09:20~09:40	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區出入口	10/29	10:00~10:20	正常	正常	單相三線	正常	科技路1盞路燈頭故障	正常	科技路1盞路燈頭故障	請廠商修復	
楠梓第二園區路燈	10/29	10:20~10:40	正常	正常	單相220V		正常				
高雄軟體園區路燈	10/30	14:30~15:00	正常	正常	單相220V		復興4路1盞路燈微亮		復興4路1盞路燈微亮	請廠商修復	
高雄軟體園區路燈	10/30	14:00~14:30	正常	正常	單相220V		正常				

楠梓加工區（含二園區及高雄軟體園區）公共設施水電設備定期檢查表(月報表)

巡查日期：108年11月

檢 測 地 點	日期	時間	檢 查 項 目						檢 查 結 果	改 進 對 策	備 註
	月 日		無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	衛生設備	室外照明	室內照明			
第一出入口	11/27	08:30~ 08:50	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第二出入口	11/27	09:00~ 09:20	正常	正常	單相220V			正常			
第三出入口	11/27	09:20~ 09:40	正常	正常	單相220V	正常	出入口天花板 1盞燈泡故障	正常	出入口天花板 1盞燈泡故障	請廠商修復	
第四出入口	11/27	10:00~ 10:20	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				
第六出入口	11/27	10:20~ 10:40	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
第七出入口	11/27	10:40~ 11:00	正常	正常	單相220V			正常			
圓環標準鐘	11/28	09:20~ 09:40	正常	正常	單相220V		正常				
環保大樓	11/28	10:00~ 10:20	正常	正常	三相380V	正常		正常			
消防大樓	11/28	10:20~ 10:40	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
區內路燈	11/28	14:00~ 17:00	正常	正常	單相220V		開發路（經三路-中央 路）日月光前1盞路燈 電源供應器故障		開發路（經三路-中央 路）日月光前1盞路燈 電 源供應器故障	更換電源供應 器	
交通閃光號誌	11/29	14:00~ 16:30	正常	正常	單相110V		正常				
海關一號哨亭	11/29	09:00~ 09:20	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
海關四號哨亭	11/29	09:20~ 09:40	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區出入口	11/29	10:00~ 10:20	正常	正常	單相三線	正常	科技路1盞路燈頭故障	正常	科技路1盞路燈頭故障	請廠商修復	
楠梓第二園區路燈	11/29	10:20~ 10:40	正常	正常	單相220V		正常				
高雄軟體園區路燈	11/30	14:30~ 15:00	正常	正常	單相220V		復興4路1盞路燈微亮		復興4路1盞路燈微亮	請廠商修復	
高雄軟體園區路燈	11/30	14:00~ 14:30	正常	正常	單相220V		正常				

楠梓加工區（含二園區及高雄軟體園區）公共設施水電設備定期檢查表(月報表)

巡查日期：108年12月

檢 測 地 點	日期	時間	檢 查 項 目						檢查結果	改進對策	備 註
	月 日		無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	衛生設備	室外照明	室內照明			
第一出入口	12/27	08:30~ 08:50	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第二出入口	12/27	09:00~ 09:20	正常	正常	單相220V			正常			
第三出入口	12/27	09:20~ 09:40	正常	正常	單相220V	正常	出入口天花板 1盞燈泡故障	正常	出入口天花板 1盞燈泡故障	請廠商修復	
第四出入口	12/27	10:00~ 10:20	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				
第六出入口	12/27	10:20~ 10:40	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
第七出入口	12/27	10:40~ 11:00	正常	正常	單相220V			正常			
圓環標準鐘	12/28	09:20~ 09:40	正常	正常	單相220V		正常				
環保大樓	12/28	10:00~ 10:20	正常	正常	三相380V	正常		正常			
消防大樓	12/28	10:20~ 10:40	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
區內路燈	12/28	14:00~ 17:00	正常	正常	單相220V		新開發路（北內 環東路口）路燈 開關故障		新開發路（北內環 東路口）路燈開關 故障	更換開關	
交通閃光號誌	12/29	14:00~ 16:30	正常	正常	單相110V		正常				
海關一號哨亭	12/29	09:00~ 09:20	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
海關四號哨亭	12/29	09:20~ 09:40	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區出入口	12/29	10:00~ 10:20	正常	正常	單相三線	正常	科技路1盞路燈頭故障	正常	科技路1盞路燈頭故障	請廠商修復	
楠梓第二園區路燈	12/29	10:20~ 10:40	正常	正常	單相220V		正常				
高雄軟體園區路燈	12/30	14:30~ 15:00	正常	正常	單相220V		復興4路1盞路燈微亮		復興4路1盞路燈微亮	請廠商修復	
高雄軟體園區路燈	12/30	14:00~ 14:30	正常	正常	單相220V		正常				

108 年 10 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
水電	1. 地下管線開挖	0 處	10.LED 電源供應器更換 A. 內環北路（新建北路路口）1 處 B. 行政區（電機電子公會-莊敬堂）1 處 C. 中一街（中央路-經四路）國稅局後方 1 處 D. 行政區，米香餐廳前 1 處 E. 開發路（經一路路口）美科前 1 處 F. 行政區（莊敬堂）管理處停車場前 1 處 G. 開發路（經二路路口）日月光前 1 處
	2. 燈泡更換	0 處	
	3. 投光燈更換	0 處	
	4. 計時器調整	0 處	
	5. LED 變壓器更換	0 處	
	6. 路燈跳電修復	0 處	
	7. 路燈燈頭損壞更換	0 處	
	8. 出入口照明	0 處	13.路燈開關更換 A. 開發路（經一路路口）美科前 1 處 B. 內環西路（西五街路口）1 處 C. 經三路（中二街-內環北路）嘉威前 1 處
	9. 人行道矮燈線路維修	0 處	
	10. LED 電源供應器更換	7 處	
	11. 公共設施日光燈更換	0 處	
	12. 路燈傾斜調整	0 處	
	13. 路燈開關更換	3 處	
	14. 路燈座更換	0 處	

類別	項目	數量	地點
土 木	1.AC 路面	7 處	1.AC 路面 A. 經六路、西四街路口-國巨前 1 處 B. 西四街、經六路路口 (國巨前)1 處 C. 西二街、經六路路口(恩智浦前)1 處 D. 東五街(經一路-經二路-華泰前)1 處 E. 經五路 (中三街-內環北路)杰鑫前 1 處 F. 新開發路 (新建南路路口) 1 處 G. 復興四路(高雄軟體園區) 1 處
	2.PC 路面	0 處	5.水溝 A. 東四街 (經一路-新經一路-杰鑫前) 1 處 B. 東五街(經一路-新經一路-復盛門口)1 處 C. 東五街(經一路-新經一路-洲際前)1 處 D. 東四街 (經一路-新經一路) 辰揚前 1 處 E. 內環南路 (經一路-新經一路) 華泰 1 處 F. 東一街 (新經一路-經一路) 高準前 1 處 G. 西四街 (經五路-經六路) 國巨前 1 處 H. 西三街 (經五路-經六路) 國巨前 1 處 I. 經一路 (東六街-東七街) 日月光前 1 處 J. 西一街 (經五路-經六路) 英特前 1 處 K. 西一街 (經六路路口) 雙葉前 1 處 L. 經二路 (東五街路口) 1 處 M. 經三路 (中一街-開發路) 楠梓印刷 1 處 N. 東六街 (經一路-新經一路) 北澤前 1 處 O. 中央路 (中三街路口) 界霖前 1 處 P. 經一路 (東五街-開發路) 洲際前 3 處 Q. 西四街 (經五路-經六路) 國巨前 1 處 9.欄杆 A. 經三路 (內環南路路口轉彎處) 1 處
	3.人行道	0 處	
	4.路緣石	0 處	
	5.水溝	19 處	
	6.車阻	0 處	
	7.管線遷移	0 處	
	8.側溝破損	0 處	
	9.欄杆	0 處	
	10.樹木	0 處	

108 年 11-12 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
水電	1. 地下管線開挖	0 處	6.路燈跳電修復 A. 新開發路（北內環東路口）1 處 B. 經二路（東四街口）1 處
	2. 燈泡更換	0 處	
	3. 投光燈更換	0 處	7.路燈燈頭維修 A. 經三路（中二街-內環北路）1 處 B. 西六街（經六路口）日月光前 1 處
	4. 計時器調整	0 處	
	5. LED 變壓器更換	0 處	10.LED 電源供應器更換 A. 東一街（經一路-經二路）華泰前 1 處 B. 開發路（經一路-新經一路）百立前 1 處 C. 西七街（經六路-內環西路）屹騰前 1 處 D. 內環北路（中央路-經五路）光寶前 1 處 E. 復興四路智威前前 2 處 F. 開發路（經三路-中央路）日月光前 1 處 G. 經一路（開發路-東五街）華泰旁 1 處 H. 開發路（內環南路-經六路）日月光前 1 處
	6. 路燈跳電修復	2 處	
	7. 路燈燈頭維修	2 處	
	8. 出入口照明	0 處	
	9. 人行道矮燈線路維修	0 處	
	10. LED 電源供應器更換	9 處	
	11. 公共設施日光燈更換	0 處	
	12. 路燈傾斜調整	0 處	
	13. 路燈開關更換	3 處	
	14. 路燈座更換	0 處	
			13.路燈開關更換 A. 中二街(經三路口) 嘉威前 1 處 B. 經三路（內環南路-中一街）1 處 C. 新開發路（北內環東路口）易華前 1 處

類別	項目	數量	地點
土 木	1.AC 路面	6 處	1.AC 路面 A. 北內環東路(新東六街口) 1 處 B. 開發路（經二路口） 1 處 C. 經二路西側(東四街口)聯合會前 1 處 D. 經六路（西六街口）日月光前 1 處 E. 經五路（中二街-西七街 1 處 F. 中央路（開發路-中二街）南美特前 1 處 2.RC 路面 A. 中央路北側（四號出入口）1 處 3. 人行道 A. 西三街（經五路口）綠地前 1 處 B. 經一路(東七街口)北澤旁 1 處 C. 新經一路(東四街-新開發路)雙葉旁 1 處 D. 經六路(西四街-開發路) 4.路緣石 A. 中二街（中央路口）1 處 5.水溝 A. 中二街（經五路-中央路）華泰前 1 處 B. 經五路(西七街口)1 處 C. 東七街（經一路-新經一路）環保樓 1 處 D. 新東三街（新經一路路口）1 處 E. 新經一路(內環南路-東一街)日月光旁 1 處 F. 南內環東路(新東二街-新東三街)興勤 1 處 G. 中央路(內環北路口) 界霖前 1 處 H. 西六街（經五路-經六路）日月光前 1 處 I. 東七街（經一路路口）環保大樓前 1 處 J. 經五路（西七街口）1 處 K. 新東六街北側（新經一路口）界霖前 1 處 L. 經六路西側(西四街口)國巨旁 1 處 M. 新東二街（新建南路口）雙葉前 1 處 N 經五路（西七街口）1 處 O. 東四街（經一路-經二路）華博前 1 處 P. 東三街（新經一路口）倉庫旁 1 處 6.車阻 A. 西三街（經五路口）綠地前 1 處
	2.RC 路面	1 處	
	3.人行道	4 處	
	4.路緣石	1 處	
	5.水溝	16 處	
	6.車阻	1 處	
	7.管線遷移	0 處	
	8.側溝破損	0 處	
	9.欄杆	0 處	
	10.樹木	0 處	