

經濟部產業園區管理局高屏分局屏東辦公室\_違反職業安全衛生法公布名單

項次	事業單位或事業主之名稱、負責人姓名	違反法令條款	違反法規內容	處分書文號	處分日期	備註
1	常詠營造股份有限公司 (代表人：方秀麗 君)	職業安全衛生法、 第6條第1項、第27 條第1項	一、與南雄企業有限公司(承攬人)於現場共同作業時，工作場所負責人未即時指揮停止，南雄企業有限公司之勞工於工地西南側進行屋頂收邊板作業(高差2公尺以上作業場所)，未有護欄或安全母索等安全設施，致有發生職業災害之虞。 二、勞工進行鋼筋切割作業，所使用手持式砂輪機未有護罩。	經園高屏字第 1140102122號	114年8月1日	

經濟部產業園區管理局高屏分局屏東辦公室\_違反職業安全衛生法公布名單

項次	事業單位或事業主之名稱、負責人姓名	違反法令條款	違反法規內容	處分書文號	處分日期	備註
2	南雄企業有限公司 (代表人：徐福緣 君)	職業安全衛生法第6條第1項	<p>一、勞工於工地西南側進行屋頂收邊板作業(高差2公尺以上作業場所)，未有護欄或安全母索等安全設施。</p> <p>二、作業勞工進入營繕工地，未配戴安全帽。</p> <p>三、切割鋼板所使用手持式砂輪機未有護罩。</p>	經園高屏字第1140102122A號	114年8月1日	
3	均宜工程行 (代表人：宋宥陞 君)	職業安全衛生法第6條第1項	作業勞工於工地東北側進行後製清水模作業，未配戴安全帽。	經園高屏字第1140102122B號	114年8月1日	

經濟部產業園區管理局高屏分局屏東辦公室\_違反職業安全衛生法公布名單

項次	事業單位或事業主之名稱、負責人姓名	違反法令條款	違反法規內容	處分書文號	處分日期	備註
4	晉瑞水電工程有限公司 (代表人：蕭智駿 君)	職業安全衛生法第6條第1項	作業勞工進入營繕工地，未配戴安全帽。	經園高屏字第1140102122C號	114年8月1日	
5	誌興鋼構工程股份有限公司 (代表人：黃兩傳 君)	職業安全衛生法第6條第1項	作業勞工進入營繕工地，未配戴安全帽。	經園高屏字第1140102122D號	114年8月1日	
	以下空白					