

楠梓加工區（含二園區及高雄軟體園區）公共設施水電設備定期檢查表(月報表)

巡查日期：108年7月

檢 測 地 點	日期	時間	檢 查 項 目						檢 查 結 果	改 進 對 策	備 註
	月 日		無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	衛生設備	室外照明	室內照明			
第一出入口	7/29	08:30~08:50	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第二出入口	7/29	09:00~09:20	正常	正常	單相220V			正常			
第三出入口	7/29	09:20~09:40	正常	正常	單相220V	正常	出口燈1盞不亮	正常	出口燈1盞不亮	請廠商修復	
第四出入口	7/29	10:00~10:20	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				
第六出入口	7/29	10:20~10:40	正常	正常	三相380V	正常	出口燈2盞不亮	正常	出口燈2盞不亮	請廠商修復	
第七出入口	7/29	10:40~11:00	正常	正常	單相220V			正常			
圓環標準鐘	7/29	09:20~09:40	正常	正常	單相220V		正常				
環保大樓	7/29	10:00~10:20	正常	正常	三相380V	正常		正常			
消防大樓	7/29	10:20~10:40	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
區內路燈	7/30	14:00~17:00	正常	正常	單相220V		西五街內環西路1盞景觀燈跳電，開發路(西)共桿燈1盞沒電		西五街內環西路1盞景觀燈跳電，四號出口共桿燈下方1盞不亮	請廠商修復	
交通閃光號誌	7/30	14:00~16:30	正常	正常	單相110V		正常				
海關一號哨亭	7/30	09:00~09:20	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
海關四號哨亭	7/30	09:20~09:40	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區出入口	7/30	10:00~10:20	正常	正常	單相三線	正常	研發路1盞路燈跳電	正常			
楠梓第二園區路燈	7/30	10:20~10:40	正常	正常	單相220V		正常				
高雄軟體園區路燈	7/31	14:30~15:00	正常	正常	單相220V		復興4路1盞路燈微亮		復興4路1盞路燈微亮	請廠商修復	
高雄軟體園區路燈	7/31	14:00~14:30	正常	正常	單相220V		正常				

楠梓加工區（含二園區及高雄軟體園區）公共設施水電設備定期檢查表(月報表)

巡查日期：108年8月

檢 測 地 點	日期	時間	檢 查 項 目						檢查結果	改進對策	備 註
	月 日		無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	衛生設備	室外照明	室內照明			
第一出入口	8/27	08:30~08:50	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第二出入口	8/27	09:00~09:20	正常	正常	單相220V			正常			
第三出入口	8/27	09:20~09:40	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第四出入口	8/27	10:00~10:20	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				
第六出入口	8/27	10:20~10:40	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
第七出入口	8/27	10:40~11:00	正常	正常	單相220V			正常			
圓環標準鐘	8/28	09:20~09:40	正常	正常	單相220V		正常				
環保大樓	8/28	10:00~10:20	正常	正常	三相380V	正常		正常			
消防大樓	8/28	10:20~10:40	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
區內路燈	8/28	14:00~17:00	正常	正常	單相220V		西五街內環西路1盞景觀燈跳電，	西五街內環西路1盞景觀燈跳電，	請廠商修復		
交通閃光號誌	8/29	14:00~16:30	正常	正常	單相110V		正常				
海關一號哨亭	8/29	09:00~09:20	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
海關四號哨亭	8/29	09:20~09:40	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區出入口	8/29	10:00~10:20	正常	正常	單相三線	正常	科技路1盞路燈頭故障	正常	科技路1盞路燈頭故障	請廠商修復	
楠梓第二園區路燈	8/29	10:20~10:40	正常	正常	單相220V		正常				
高雄軟體園區路燈	8/30	14:30~15:00	正常	正常	單相220V		復興4路1盞路燈微亮	復興4路1盞路燈微亮	請廠商修復		
高雄軟體園區路燈	8/30	14:00~14:30	正常	正常	單相220V		正常				

楠梓加工區（含二園區及高雄軟體園區）公共設施水電設備定期檢查表(月報表)

巡查日期：108年9月

檢 測 地 點	日期	時間	檢 查 項 目						檢 查 結 果	改 進 對 策	備 註
	月 日		無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	衛生設備	室外照明	室內照明			
第一出入口	9/27	08:30~ 08:50	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第二出入口	9/27	09:00~ 09:20	正常	正常	單相220V			正常			
第三出入口	9/27	09:20~ 09:40	正常	正常	單相220V	正常	出入口天花板 1盞燈泡故障	正常	出入口天花板 1盞燈泡故障	請廠商修復	
第四出入口	9/27	10:00~ 10:20	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				
第六出入口	9/27	10:20~ 10:40	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
第七出入口	9/27	10:40~ 11:00	正常	正常	單相220V			正常			
圓環標準鐘	9/28	09:20~ 09:40	正常	正常	單相220V		正常				
環保大樓	9/28	10:00~ 10:20	正常	正常	三相380V	正常		正常			
消防大樓	9/28	10:20~ 10:40	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
區內路燈	9/28	14:00~ 17:00	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				
交通閃光號誌	9/29	14:00~ 16:30	正常	正常	單相110V		正常				
海關一號哨亭	9/29	09:00~ 09:20	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
海關四號哨亭	9/29	09:20~ 09:40	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區出入口	9/29	10:00~ 10:20	正常	正常	單相三線	正常	科技路1盞路燈頭故障	正常	科技路1盞路燈頭故障	請廠商修復	
楠梓第二園區路燈	9/29	10:20~ 10:40	正常	正常	單相220V		正常				
高雄軟體園區路燈	9/30	14:30~ 15:00	正常	正常	單相220V		復興4路1盞路燈微亮		復興4路1盞路燈微亮	請廠商修復	
高雄軟體園區路燈	9/30	14:00~ 14:30	正常	正常	單相220V		正常				

108 年 7 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
水電	1. 地下管線開挖	0 處	7.路燈燈頭損壞更換 A. 四號出入口旁 1 處(保固廠商維修)
	2. 燈泡更換	0 處	
	3. 路燈燈桿更換	0 處	10.LED 電源供應器更換 A. 高雄軟體園區復興四路 1 處 B. 開發路經六路 2 處 C. 研發路創意北路 1 處 D. 科技路創意北路 1 處 E. 經二路內環北路 1 處
	4. 計時器調整	0 處	
	5. LED 變壓器更換	0 處	
	6. 路燈跳電修復	0 處	
	7. 路燈燈頭損壞更換	1 處	
	8. 出入口照明	0 處	13.路燈開關更換 A. 內環北路中央路 1 處 B. 內環北路經二路 1 處 C. 內環南路新經一路 2 處
	9. 人行道矮燈線路維修	0 處	
	10. LED 電源供應器更換	6 處	
	11. 公共設施日光燈更換	0 處	
	12. 路燈傾斜調整	0 處	
	13. 路燈開關更換	4 處	

類別	項目	數量	地點
土 木	1.AC 路面	10 處	<b>1.AC 路面</b> A. 內環北路內環西路 2 處 B. 新開發路新建南路 1 處 C. 新經一路新東六街 2 處 D. 北內環東路內環北路 1 處 E. 開發路經六路 1 處 F. 內環北路經五路 1 處 G. 東五街經一路 1 處 H. 新經一路新東六街 1 處  <b>3.人行道</b> A. 行政大樓靠近梅邨園 1 處 B. 行政區電機電子公會門口 1 處  <b>4.路緣石</b> A. 開發路經三街 1 處 B. 開發路新經一路 1 處 C. 內環南路新經一路 1 處  <b>5.水溝</b> A. 經五路西二街 1 處  <b>6.車阻</b> A. 東四街經一路 1 處
	2.PC 坡道	0 處	
	3.人行道	2 處	
	4.路緣石	3 處	
	5.水溝	1 處	
	6.車阻	1 處	
	7.管線遷移	0 處	
	8.側溝破損	0 處	
	9.欄杆	0 處	

108 年 8 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
水電	1. 地下管線開挖	0 處	<b>2.燈泡更換</b> A. 東三街(經一路-新經一路)水塔後 5 處 B. 經四路內環南路烤肉區全區 1 處
	2. 燈泡更換	6 處	
	3. 投光燈更換	5 處	<b>3.投光燈更換</b> A. 東二街(新經一路-經一路)水塔後 4 處 B. 經二路(中一街路口)網球場 1 處
	4. 計時器調整	0 處	
	5. LED 變壓器更換	0 處	<b>10.LED 電源供應器更換</b> A. 東二街(經一路-新經一路) 高準前 1 處 B. 東六街(經一路-新經一路)日月光前 1 處 C. 中二街(中央路-經五路)塑美貝前 1 處 D. 中三街(中央路-經五路)界霖前 1 處 E. 科技路(加昌路路口)哨口旁 1 處
	6. 路燈跳電修復	0 處	
	7. 路燈燈頭損壞更換	0 處	
	8. 出入口照明	0 處	
	9. 人行道矮燈線路維修	0 處	
	10. LED 電源供應器更換	5 處	<b>13.路燈開關更換</b> A. 內環北路(內環西路-經六路)日月光前 1 處 B. 開發路(經二路路口)旺詮前 1 處 C. 科技路(加昌路路口)哨口旁 1 處
	11. 公共設施日光燈更換	0 處	
	12. 路燈傾斜調整	0 處	
	13. 路燈開關更換	3 處	
	14. 路燈座更換	0 處	

類別	項目	數量	地點
土 木	1.AC 路面	14 處	<b>1.AC 路面</b> A. 內環北路(內環西路-經六路)日月光 2 處 B. 中央路(中一街十字路口)警中隊後 1 處 C. 開發路（經二路十字路口）1 處 D. 內環北路(經五路-經六路)杰鑫前 2 處 E. 經三路(中二街-開發路)華泰前 1 處 F. 中央路(中三街路口)界霖前 1 處 G. 開發路（經二路十字路口）1 處 H. 經二路（內環南路-七號路口）1 處 I. 東四街(經一路路口)杰鑫前 1 處 J. 西六街（經六路-內環西路）國巨前 1 處 K. 新經一路(新東六街路口) 日月光前 1 處 L. 西六街(經五路-經六路)福雷前 1 處  <b>2.PC 路面</b> D. 北內環東路（新東六街-內環北路）揚水站 2 處  <b>6.車阻</b> A. 東四街經一路 1 處          <b>10.樹木</b> A. 中央路（開發路-中二街）南美特 1 處 B. 中央路（開發路-中一街）楠電前 1 處
	2.PC 路面	2 處	
	3.人行道	0 處	
	4.路緣石	0 處	
	5.水溝	0 處	
	6.車阻	1 處	
	7.管線遷移	0 處	
	8.側溝破損	0 處	
	9.欄杆	0 處	
	10.樹木	1 處	

108 年 9 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
水電	1. 地下管線開挖	0 處	10.LED 電源供應器更換 A. 內環北路（新建北路路口）1 處 B. 行政區（電機電子公會-莊敬堂）1 處 C. 中一街（中央路-經四路）國稅局後方 1 處 D. 行政區，米香餐廳前 1 處 E. 開發路（經一路路口）美科前 1 處 F. 行政區（莊敬堂）管理處停車場前 1 處 G. 開發路（經二路路口）日月光前 1 處
	2. 燈泡更換	0 處	
	3. 投光燈更換	0 處	
	4. 計時器調整	0 處	
	5. LED 變壓器更換	0 處	
	6. 路燈跳電修復	0 處	
	7. 路燈燈頭損壞更換	0 處	13.路燈開關更換 A. 開發路（經一路路口）美科前 1 處 B. 內環西路（西五街路口）1 處 C. 經三路（中二街-內環北路）嘉威前 1 處
	8. 出入口照明	0 處	
	9. 人行道矮燈線路維修	0 處	
	10. LED 電源供應器更換	7 處	
	11. 公共設施日光燈更換	0 處	
	12. 路燈傾斜調整	0 處	
	13. 路燈開關更換	3 處	
	14. 路燈座更換	0 處	

類別	項目	數量	地點
土 木	<b>1.AC 路面</b>	7 處	<b>1.AC 路面</b> A. 經六路、西四街路口-國巨前 1 處 B. 西四街、經六路路口 (國巨前)1 處 C. 西二街、經六路路口(恩智浦前)1 處 D. 東五街(經一路-經二路-華泰前)1 處 E. 經五路 (中三街-內環北路)杰鑫前 1 處 F. 新開發路 (新建南路路口) 1 處 G. 復興四路(高雄軟體園區) 1 處
	<b>2.PC 路面</b>	0 處	
	<b>3.人行道</b>	0 處	
	<b>4.路緣石</b>	0 處	
	<b>5.水溝</b>	19 處	<b>5.水溝</b> A. 東四街 (經一路-新經一路-杰鑫前) 1 處 B. 東五街(經一路-新經一路-復盛門口)1 處 C. 東五街(經一路-新經一路-洲際前)1 處 D. 東四街 (經一路-新經一路) 辰揚前 1 處 E. 內環南路 (經一路-新經一路) 華泰 1 處 F. 東一街 (新經一路-經一路) 高準前 1 處 G. 西四街 (經五路-經六路) 國巨前 1 處 H. 西三街 (經五路-經六路) 國巨前 1 處 I. 經一路 (東六街-東七街) 日月光前 1 處 J. 西一街 (經五路-經六路) 英特前 1 處 K. 西一街 (經六路路口) 雙葉前 1 處 L. 經二路 (東五街路口) 1 處 M. 經三路 (中一街-開發路) 楠梓印刷 1 處 N. 東六街 (經一路-新經一路) 北澤前 1 處 O. 中央路 (中三街路口) 界霖前 1 處 P. 經一路 (東五街-開發路) 洲際前 3 處 Q. 西四街 (經五路-經六路) 國巨前 1 處
	<b>6.車阻</b>	0 處	
	<b>7.管線遷移</b>	0 處	
	<b>8.側溝破損</b>	0 處	
	<b>9.欄杆</b>	0 處	<b>9.欄杆</b> A. 經三路 (內環南路路口轉彎處) 1 處
	<b>10.樹木</b>	0 處	