

109年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約公共設施水電設備定期檢查表(月報表) 巡查日期：109年7月

檢 測 地 點	日期	時間	檢 查 項 目						檢 查 結 果	改 進 對 策	備 註
	月 日		無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	衛生設備	室外照明	室內照明			
第一出入口	7/26	09:30~ 09:50	正常	正常	單相220V	正常	景觀燈電源異常	正常	開關故障	更換開關	已修復
第二出入口	7/26	10:00~ 10:20	正常	正常	單相220V			正常			
第三出入口	7/26	10:20~ 10:40	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第四出入口	7/26	11:00~ 11:20	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				
第六出入口	7/26	11:20~ 10:40	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
第七出入口	7/26	11:40~ 12:00	正常	正常	單相220V			正常			
圓環標準鐘	7/27	09:30~ 09:50	正常	正常	單相220V		正常				
環保大樓	7/27	10:00~ 10:20	正常	正常	三相380V	正常		正常			
消防大樓	7/27	10:20~ 10:50	正常	正常	三相380V	正常		正常			
區內路燈	7/27	14:00~ 17:00	正常	正常	單相220V		內環西路（內環 南路-西一街） 路燈光源微弱		路燈燈頭故障	請廠商維修	
交通閃光號誌	7/27	14:00~ 16:30	正常	正常	單相110V		正常				
海關一號哨亭	7/28	10:00~ 10:20	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
海關四號哨亭	7/28	10:20~ 10:40	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區出入口	7/29	11:00~ 11:20	正常	正常	單相三線	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區路燈	7/29	11:20~ 11:40	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				
高雄軟體園區路燈	7/29	14:30~ 15:00	正常	正常	單相220V		正常				
高雄軟體園區路燈	7/29	14:00~ 14:30	正常	正常	單相220V		正常				

109年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約公共設施水電設備定期檢查表(月報表) 巡查日期：109年8月

檢 測 地 點	日期	時間	檢 查 項 目						檢 查 結 果	改 進 對 策	備 註
	月 日		無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	衛生設備	室外照明	室內照明			
第一出入口	8/29	09:30~09:50	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第二出入口	8/29	10:00~10:20	正常	正常	單相220V			正常			
第三出入口	8/29	10:20~10:40	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第四出入口	8/29	11:00~11:20	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				
第六出入口	8/29	11:20~10:40	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
第七出入口	8/30	11:40~12:00	正常	正常	單相220V			正常			
圓環標準鐘	8/30	09:30~09:50	正常	正常	單相220V		正常				
環保大樓	8/30	10:00~10:20	正常	正常	三相380V	正常		正常			
消防大樓	8/30	10:20~10:50	正常	正常	三相380V	正常		正常			
區內路燈	8/31	14:00~17:00	正常	正常	單相220V		內環西路路燈1盞 中央路人行道路燈2盞 中三街路燈1盞 內環北路路燈1盞	路燈燈頭故障3盞 電源供應器故障2盞	請廠商維修 更換電源供應器		
交通閃光號誌	8/31	14:00~16:30	正常	正常	單相110V						
海關一號哨亭	8/31	10:00~10:20	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
海關四號哨亭	8/31	10:20~10:40	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區出入口	8/31	11:00~11:20	正常	正常	單相三線	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區路燈	8/31	11:20~11:40	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				
高雄軟體園區路燈	8/31	14:30~15:00	正常	正常	單相220V		正常				
高雄軟體園區路燈	8/31	14:00~14:30	正常	正常	單相220V		正常				

109年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約公共設施水電設備定期檢查表(月報表) 巡查日期：109年9月

檢 測 地 點	日期	時間	檢 查 項 目						檢 查 結 果	改 進 對 策	備 註
	月 日		無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	衛生設備	室外照明	室內照明			
第一出入口	9/28	09:30~ 09:50	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第二出入口	9/28	10:00~ 10:20	正常	正常	單相220V			正常			
第三出入口	9/28	10:20~ 10:40	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第四出入口	9/28	11:00~ 11:20	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				
第六出入口	9/28	11:20~ 10:40	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
第七出入口	9/29	11:40~ 12:00	正常	正常	單相220V			正常			
圓環標準鐘	9/29	09:30~ 09:50	正常	正常	單相220V		正常				
環保大樓	9/29	10:00~ 10:20	正常	正常	三相380V	正常		正常			
消防大樓	9/29	10:20~ 10:50	正常	正常	三相380V	正常		正常			
區內路燈	9/30	14:00~ 17:00	正常	正常	單相220V		中央路人行道路燈2盞		路燈燈頭故障2盞	請廠商維修	
交通閃光號誌	9/30	14:00~ 16:30	正常	正常	單相110V						
海關一號哨亭	9/30	10:00~ 10:20	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
海關四號哨亭	9/30	10:20~ 10:40	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區出入口	9/30	11:00~ 11:20	正常	正常	單相三線	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區路燈	9/30	11:20~ 11:40	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				
高雄軟體園區路燈	9/30	14:30~ 15:00	正常	正常	單相220V		正常				
高雄軟體園區路燈	9/30	14:00~ 14:30	正常	正常	單相220V		正常				

109 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

109 年 7 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
水電	1. 地下管線開挖	0 處	10.LED 電源供應器更換 A. 經三路（內環南路口）1 處 B. 南內環東路（新東二街口）1 處 C. 內環西路（內環南路-西一街）1 處 D. 內環北路（經二路-經三路）1 處 E. 科技路西側（加昌路－創意北路）1 處 F. 研發路（創意北路口）1 處 G. 經二路（東四街口）工聯會前 1 處 H. 內環北路（北內環東路-新建北路）1 處 I. 創意北路北側（研發路口）1 處
	2. 燈泡更換	0 處	
	3. 投光燈更換	0 處	
	4. 計時器調整	0 處	
	5. LED 變壓器更換	0 處	
	6. 路燈跳電修復	0 處	
	7. 路燈燈頭維修	0 處	
	8. 出入口照明	0 處	
	9. 人行道矮燈線路維修	0 處	
	10. LED 電源供應器更換	9 處	13.路燈開關更換 A. 行政區西側 1 處 B. 新開發路（北內環東路口）1 處 C. 行政區西側 1 處 D. 行政區外圍 1 處
	11. 公共設施日光燈更換	0 處	
	12. 路燈傾斜調整	0 處	16.景觀燈開關增設 A. 內環南路（經四路口）行政區外圍 7 處
	13. 路燈開關更換	4 處	
	14. 路燈桿更換	0 處	
	15. 消防栓維修	0 處	
	16. 景觀燈開關增設	7 處	

109 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

109 年 7 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
土 木	1.AC 路面	1 處	1.AC 路面 A. 西六街（經五路-經六路）福雷前 1 處
	2.RC 路面	3 處	2.RC 路面 A. 行政區（原警察隊）2 處 B. 行政區（捷運一號出口）1 處 (YOUBIKE 廠商已自行修復)
	3.人行道	1 處	3. 人行道 A. 中央路東側（開發路口）日月光前 1 處 (日月光已自行修復)
	4.路緣石	0 處	
	5.水溝	0 處	
	6.車阻	0 處	
	7.管線遷移	0 處	
	8.側溝破損	0 處	10.樹木 A. 西二街（經五路口）綠地 1 處 (清潔隊已移除)
	9.欄杆	0 處	
	10.樹木	1 處	
	11.公廁	1 處	11.公廁 A. 經四路（烤肉區）廁所 1 處
	12.鐵門	1 處	12.鐵門 A. 內環南路（經二路口）七號出口 1 處

109 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

109 年 8 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
水電	1. 地下管線開挖	0 處	10.LED 電源供應器更換 A. 研發路（停車場）2 處 B. 研發路西側（創意南路口）1 處 C. 中央路東側（中一街口），消防隊旁 1 處 D. 中一街（經二路-經三路）日月光 1 處 E. 行政區（總處前）花園 1 處 F. 行政區（總處後）消防隊前 1 處 G. 南內環東路（新東二街口）1 處 H. 北內環東路（內環北路口）1 處 I. 北內環東路（內環北路－新東六街）1 處 J. 研發路（創意北路-創意南路）1 處 K. 開發路南側（經六路口西側）1 處 L. 經四路（中一街-內環南路）烤肉區 1 處 M. 新東二街（南內環東路口）1 處 N. 新東二街（新經一路口）1 處 O. 內環北路（新建北路口）1 處 P. 南內環東路（新東三街口）1 處 13.路燈開關更換 A. 經三路（內環北路口）變電所前 1 處 B. 科技路（加昌路口）哨口 1 處 C. 經六路（西四街口）國巨 1 處 D. 研發路西側（創意南路口）1 處 E. 北內環東路（新開發路口）六號出口 1 處 F. 研發路（停車場）1 處
	2. 燈泡更換	0 處	
	3. 投光燈更換	0 處	
	4. 計時器調整	0 處	
	5. LED 變壓器更換	0 處	
	6. 路燈跳電修復	0 處	
	7. 路燈燈頭維修	0 處	
	8. 出入口照明	0 處	
	9. 人行道矮燈線路維修	0 處	
	10. LED 電源供應器更換	16 處	
	11. 公共設施日光燈更換	0 處	
	12. 路燈傾斜調整	0 處	
	13. 路燈開關更換	6 處	
	14. 路燈桿更換	0 處	
	15. 消防栓維修	0 處	
	16. 景觀燈開關增設	0 處	

109 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

109 年 8 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
土 木	1.AC 路面	0 處	3. 人行道 A. 行政區東側（公車候車亭）銀行門口 1 處 B. 行政區（捷運一號出口）1 處 C. 外環西路（創意北路-創意南路）1 處 D. 中二街（中央路-經五路）華泰前 1 處 E. 中央路東側（開發路南側）圓環 1 處
	2.RC 路面	0 處	
	3.人行道	5 處	
	4.路緣石	0 處	
	5.水溝	1 處	
	6.車阻	1 處	5.水溝 A. 經四路西側（中一街南側）1 處
	7.管線遷移	0 處	
	8.側溝破損	0 處	6.車阻 A. 新經一路（東一街口）1 處 (肇事者已自行修復)
	9.欄杆	0 處	
	10.樹木	0 處	12. 手孔 A. 經二路（內環北路口）1 處 B. 中二街（經二路-經三路）1 處 C. 中三街（中央路口）1 處 D. 內環南路（經四路-經五路）恩智浦 1 處 E. 創意北路（研發路口）1 處 F. 創意南路（外環西路-研發路 1 處
	11.公廁	0 處	
	12.手孔	6 處	

109 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

109 年 9 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
水電	1. 地下管線開挖	0 處	7.路燈燈頭維修 A. 內環北路（新建北路口）1 處 B. 新東二街（新經一路口）1 處 C. 南內環東路（新東三街口）1 處 D. 內環西路（內環南路-西一街）1 處 E. 創意南路南側（研發路口）1 處
	2. 燈泡更換	0 處	
	3. 投光燈更換	0 處	
	4. 計時器調整	0 處	
	5. LED 變壓器更換	0 處	
	6. 路燈跳電修復	0 處	10.LED 電源供應器更換 A. 內環北路（中央路-經五路）1 處 B. 中三街（經五路口）華泰前 1 處 C. 北內環東路（新東五街-新東六街）1 處 D. 開發路南側（經六路口）SGS 1 處 E. 內環北路（新建北路口）1 處 F. 新東二街（新經一路口）1 處 G. 南內環東路（新東三街口）1 處 H. 內環北路（經五路-經六路）1 處
	7. 路燈燈頭維修	5 處	
	8. 出入口照明	0 處	
	9. 人行道矮燈線路維修	0 處	
	10. LED 電源供應器更換	8 處	
	11. 公共設施日光燈更換	0 處	17.路燈燈桿吊裝 A. 北內環東路（新東五街-新開發路）1 處
	12. 路燈傾斜調整	0 處	
	13. 路燈開關更換	0 處	
	14. 路燈桿更換	0 處	
	15. 消防栓維修	0 處	
	16. 景觀燈開關增設	0 處	
	17. 路燈燈桿吊裝	1 處	

109 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

109 年 9 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
土 木	1.AC 路面	3 處	1.AC 路面 A. 行內環西路（西四街口）1 處 B. 中央路（內環北路口）四號出口 2 處 5.水溝 A. 中央路東側（中一街－開發路）8 處 12. 手孔 A. 內環南路（經四路-經五路）恩智浦 2 處
	2.RC 路面	0 處	
	3.人行道	0 處	
	4.路緣石	0 處	
	5.水溝	8 處	
	6.車阻	0 處	
	7.管線遷移	0 處	
	8.側溝破損	0 處	
	9.欄杆	0 處	
	10.樹木	0 處	
	11.公廁	0 處	
	12.手孔	2 處	