

110年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約公共設施水電設備定期檢查表(月報表) 巡查日期：110年1月

檢 測 地 點	日期	時間	檢 查 項 目						檢查結果	改進對策	備 註
	月 日		無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	衛生設備	室外照明	室內照明			
第一出入口	1/27	08:30~08:50	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第二出入口	1/27	09:00~09:20	正常	正常	單相220V			正常			
第三出入口	1/27	09:20~09:40	正常	正常	單相220V	正常	出入口天花板 1盞燈泡故障	正常	出入口天花板 1盞燈泡故障	請廠商修復	
第四出入口	1/27	10:00~10:20	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				
第六出入口	1/27	10:20~10:40	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
第七出入口	1/27	10:40~11:00	正常	正常	單相220V			正常			
圓環標準鐘	1/28	09:20~09:40	正常	正常	單相220V		正常				
環保大樓	1/28	10:00~10:20	正常	正常	三相380V	正常		正常			
消防大樓	1/28	10:20~10:40	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
區內路燈	1/28	14:00~17:00	正常	正常	單相220V		西七街1盞路燈 電源供應器故障		西七街1盞路燈 電源供應器故障	更換電源供應器	
交通閃光號誌	1/29	14:00~16:30	正常	正常	單相110V		正常				
海關一號哨亭	1/29	09:00~09:20	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
海關四號哨亭	1/29	09:20~09:40	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區出入口	1/29	10:00~10:20	正常	正常	單相三線	正常	科技路1盞路燈頭故障	正常	科技路1盞路燈頭故障	請廠商修復	
楠梓第二園區路燈	1/29	10:20~10:40	正常	正常	單相220V		正常				
高雄軟體園區路燈	1/30	14:30~15:00	正常	正常	單相220V		復興4路1盞路燈微亮		復興4路1盞路燈微亮	請廠商修復	
高雄軟體園區路燈	1/30	14:00~14:30	正常	正常	單相220V		正常				

110年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約公共設施水電設備定期檢查表(月報表) 巡查日期：110年2月

檢 測 地 點	日期	時間	檢 查 項 目						檢查結果	改進對策	備 註
	月 日		無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	衛生設備	室外照明	室內照明			
第一出入口	2/26	08:30~ 08:50	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第二出入口	2/26	09:00~ 09:20	正常	正常	單相220V			正常			
第三出入口	2/26	09:20~ 09:40	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常	出入口天花板 1盞燈泡故障	請廠商修復	
第四出入口	2/26	10:00~ 10:20	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				
第六出入口	2/26	10:20~ 10:40	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
第七出入口	2/26	10:40~ 11:00	正常	正常	單相220V			正常			
圓環標準鐘	2/27	09:20~ 09:40	正常	正常	單相220V		正常				
環保大樓	2/27	10:00~ 10:20	正常	正常	三相380V	正常		正常			
消防大樓	2/27	10:20~ 10:40	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
區內路燈	2/27	14:00~ 17:00	正常	正常	單相220V		夜間照明正常		西七街1盞路燈 電源供應器故障	更換電源供應 器	
交通閃光號誌	2/28	14:00~ 16:30	正常	正常	單相110V		正常				
海關一號哨亭	2/28	09:00~ 09:20	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
海關四號哨亭	2/28	09:20~ 09:40	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區出入口	2/28	10:00~ 10:20	正常	正常	單相三線	正常	夜間照明正常	正常	科技路1盞路燈頭故障	請廠商修復	
楠梓第二園區路燈	2/28	10:20~ 10:40	正常	正常	單相220V		正常				
高雄軟體園區路燈	2/28	14:30~ 15:00	正常	正常	單相220V		夜間照明正常		復興4路1盞路燈微亮	請廠商修復	
高雄軟體園區路燈	2/28	14:00~ 14:30	正常	正常	單相220V		正常				

110年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約公共設施水電設備定期檢查表(月報表) 巡查日期：110年3月

檢 測 地 點	日期	時間	檢 查 項 目						檢 查 結 果	改 進 對 策	備 註
	月 日		無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	衛生設備	室外照明	室內照明			
第一出入口	3/28	08:30~08:50	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第二出入口	3/28	09:00~09:20	正常	正常	單相220V			正常			
第三出入口	3/28	09:20~09:40	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第四出入口	3/28	10:00~10:20	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				
第六出入口	3/28	10:20~10:40	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常	出入口天花板 2盞燈泡故障	請廠商修復	
第七出入口	3/28	10:40~11:00	正常	正常	單相220V			正常			
圓環標準鐘	3/29	09:20~09:40	正常	正常	單相220V		正常				
環保大樓	3/29	10:00~10:20	正常	正常	三相380V	正常		正常			
消防大樓	3/29	10:20~10:40	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
區內路燈	3/29	14:00~17:00	正常	正常	單相220V		中央路1盞路燈頭故障 經三路(中二街-開發路)1盞路燈頭故障		1盞路燈頭故障 1盞路燈頭故障	請廠商修復 廠商已修復	
交通閃光號誌	3/30	14:00~16:30	正常	正常	單相110V		正常				
海關一號哨亭	3/30	09:00~09:20	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
海關四號哨亭	3/30	09:20~09:40	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區出入口	3/30	10:00~10:20	正常	正常	單相三線	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區路燈	3/30	10:20~10:40	正常	正常	單相220V		正常				
高雄軟體園區路燈	3/30	14:30~15:00	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				
高雄軟體園區路燈	3/30	14:00~14:30	正常	正常	單相220V		正常				

110 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

110 年 1 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
水電	1.地下管線開挖	0 處	2.燈泡更換 A. 開發路（內環西路口）3 號出入口 1 處 B. 新開發路（北內環東路口）6 號出入口 3 處 C. 內環西路(西五街口)1 處 D. 內環西路(開發路-西五街)1 處 E. 內環北路(經六路口)1 處 F. 內環北路(經五路口)1 處
	2.燈泡更換	8 處	
	3.投光燈更換	0 處	
	4.計時器調整	0 處	
	5.LED 變壓器更換	0 處	
	6.路燈電源修復	2 處	6.路燈電源修復 A. 內環北路（北內環東路口）1 處 B. 科技路東側（加昌路-創意北路）1 處
	7.路燈燈頭維修	0 處	
	8.出入口照明	0 處	10.LED 電源供應器更換 A. 中一街（中央路口）日月光前 1 處 B. 中二街（中央路-經三路）1 處 C. 新東三街（新建南路-新經一路）1 處
	9.人行道矮燈線路維修	0 處	
	10.LED 電源供應器更換	3 處	
	11.公共設施日光燈更換	0 處	
	12.路燈傾斜調整	0 處	
	13.路燈開關更換	0 處	
	14.路燈桿更換	0 處	
	15.消防栓維修	0 處	

110 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

110 年 1 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
土 木	1.AC 路面	9 處	1.AC 路面
	2.RC 路面	0 處	A. 中二街（中央路-經三路）台灣通用 1 處 （台灣通用自行維修）
	3.人行道	0 處	B. 內環南路（經四路-經五路）恩智浦前 2 處
	4.路緣石	0 處	C. 科技路（加昌路-創意北路）1 處 （日月光自行維修）
	5.水溝	2 處	D. 新建南路（新東三街口）工區前 1 處 （廠商自行維修）
	6.車阻	0 處	E. 內環西路（西八街-內環北路）日月光 2 處
	7.管線遷移	0 處	F. 東七街北側（經一路-新經一路）2 處
	8.綠地	1 處	G. 東六街（經一路-經二路）北澤前 1 處
	9.欄杆	0 處	H. 內環南路（經四路-經五路）恩智浦 2 處.
	10.樹木	1 處	I. 開發路北側（經三路口）1 處
	11.花圃	1 處	8. 綠地
			A. 新建南路（開發路-新東三街）双葉\
			5.水溝
			A. 內環北路（經六路口東側）
			B.: 東一街（經一路-經二路）華泰前\
			11.花圃
			A. 東四街（新經一路口）橋明前
			11.公廁
			A. 烤肉區廁所 1 處

110 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

110 年 2 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
水電	1.地下管線開挖	0 處	10.LED 電源供應器更換 A. 開發路（經六路-內環西路）日月光前 1 處 （保固廠商已自行修復） B. 內環北路(經一路口) 1 處 C. 東三街(經一路口)變電所前 1 處
	2.燈泡更換	0 處	
	3.投光燈更換	0 處	
	4.計時器調整	0 處	13.路燈開關更換 A. 經二路（內環南路口）1 處
	5.LED 變壓器更換	0 處	
	6.路燈電源修復	0 處	
	7.路燈燈頭維修	0 處	
	8.出入口照明	0 處	
	9.人行道矮燈線路維修	0 處	
	10.LED 電源供應器更換	3 處	
	11.公共設施日光燈更換	0 處	
	12.路燈傾斜調整	0 處	
	13.路燈開關更換	1 處	
	14.路燈桿更換	0 處	
	15.消防栓維修	0 處	

110 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

110 年 2 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
土 木	1.AC 路面	9 處	1.AC 路面
	2.RC 路面	1 處	A. 中央路西側（中三街口）2 處 (廠商自行維修)
	3.人行道	0 處	B. 中一街（經三路口）1 處 (台電自行維修)
	4.路緣石	0 處	C. 科技路（創意北路口）1 處 (欣高自行維修)
	5.水溝	12 處	D. 新建南路（新東三街口）工區前 1 處 (廠商自行維修)
	6.車阻	0 處	E. 經五路（西七街-西八街）1 處 (台電自行維修)
	7.管線遷移	0 處	F. 西四街(經五路-經六路)國巨前 1 處 (台電自行維修)
	8.綠地	0 處	G. 經二路(中二街口) 1 處 (台電自行維修)
	9.欄杆	0 處	H. 中一街(經四路-中央路)1 處. (台電自行維修)
	10.樹木	0 處	
	11.花圃	0 處	2.RC 路面
			A. 中央路西側（中一街口）便利商店前
			5.水溝
			A. 東一街南側（經二路-經一路）華泰 2 處
			B. 東一街北側（經一路-經二路）華泰 1 處
			C. 東一街（經一路-新經一路）捷康 1 處
			D. 東二街（經一路-經二路）停車場 1 處
			E. 東四街（經一路-新經一路）杰鑫 1 處
			F. 東四街南側（經一路-經二路）1 處
			G. 東七街南側（經一路-經二路）北澤 1 處
			H. 東七街北側（經一路-經二路）長華 1 處
			I. 東五街（經一路-新經一路）洲際後 2 處
			J. 中央路東側（中一街口）消防隊後 1 處

110 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

110 年 3 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
水電	1.地下管線開挖	0 處	7.路燈燈頭維修 A. 經三路(中二街-開發路)日月光 k11 1 處
	2.燈泡更換	0 處	
	3.投光燈更換	0 處	10.LED 電源供應器更換 A. 復興四路(台新銀行前) 1 處 B. 經一路(東一街-東二街) 1 處 C. 新開發路(北內環東路口)易華前 1 處
	4.計時器調整	0 處	
	5.LED 變壓器更換	0 處	
	6.路燈電源修復	0 處	16.路燈電源箱更換 A. 北內環東路(新東五街口) 1 處
	7.路燈燈頭維修	1 處	
	8.出入口照明	0 處	17.路燈增設 A. 經五路(西三街口) 1 處
	9.人行道矮燈線路維修	0 處	
	10.LED 電源供應器更換	3 處	
	11.公共設施日光燈更換	0 處	
	12.路燈傾斜調整	0 處	
	13.路燈開關更換	0 處	
	14.路燈桿更換	0 處	
	15.消防栓維修	0 處	
	16.路燈電源箱更換	1 處	
	17.路燈增設	1 處	

110 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

110 年 3 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
土 木	1.AC 路面	8 處	1.AC 路面 A. 經三路西側（中二街口）1 處 B. 新建北路口（內環北路）1 處 C. 新開發路（新建南路口）1 處 D. 新開發路（新建南路口）1 處 E. 東三街北側（經一路口）華泰前 1 處 F. 內環西路（西八街-內環北路）日月光 1 處 G. 經二路(中二街口) 1 處 (台電自行維修) H. 中央路西側（中三街口）1 處. (台電自行維修) 3.人行道 A. 中央路西側（內環北路-中三街）停車場前 B. 中二街(中央路-經五路)日月光 (日月光自行維修) C. 經一路東側（開發路-東五街）洲際 12.外牆字版 A. 東一街南側（經二路-經一路）華泰 2 處 B. 東一街北側（經一路-經二路）華泰 1 處 C. 東一街（經一路-新經一路）捷康 1 處
	2.RC 路面	0 處	
	3.人行道	3 處	
	4.路緣石	0 處	
	5.水溝	0 處	
	6.車阻	0 處	
	7.管線遷移	0 處	
	8.綠地	0 處	
	9.欄杆	0 處	
	10.樹木	0 處	
	11.花圃	0 處	
	12.外牆字版	4 處	