

109年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約公共設施水電設備定期檢查表(月報表) 巡查日期：109年10月

檢 測 地 點	日期	時間	檢 查 項 目						檢 查 結 果	改 進 對 策	備 註
	月 日		無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	衛生設備	室外照明	室內照明			
第一出入口	10/28	09:30~ 09:50	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第二出入口	10/28	10:00~ 10:20	正常	正常	單相220V			正常			
第三出入口	10/28	10:20~ 10:40	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第四出入口	10/28	11:00~ 11:20	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				
第六出入口	10/28	11:20~ 10:40	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
第七出入口	10/29	11:40~ 12:00	正常	正常	單相220V			正常			
圓環標準鐘	10/29	09:30~ 09:50	正常	正常	單相220V		正常				
環保大樓	10/29	10:00~ 10:20	正常	正常	三相380V	正常		正常			
消防大樓	10/29	10:20~ 10:50	正常	正常	三相380V	正常		正常			
區內路燈	10/30	14:00~ 17:00	正常	正常	單相220V		中央路人行道路燈2盞 開發路南側（經二路口東側）		路燈燈頭故障1盞 路燈燈頭故障1盞 電源供應器故障1盞	請廠商維修 請廠商維修 更換電源供應器	已修復
交通閃光號誌	10/30	14:00~ 16:30	正常	正常	單相110V						
海關一號哨亭	10/30	10:00~ 10:20	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
海關四號哨亭	10/30	10:20~ 10:40	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區出入口	10/30	11:00~ 11:20	正常	正常	單相三線	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區路燈	10/30	11:20~ 11:40	正常	正常	單相220V		研發路（創意北路- 創意南路）路燈1盞		電源供應器故障1盞	更換電源供應器	已修復
高雄軟體園區路燈	10/30	14:30~ 15:00	正常	正常	單相220V		正常				
高雄軟體園區路燈	10/30	14:00~ 14:30	正常	正常	單相220V		正常				

109年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約公共設施水電設備定期檢查表(月報表) 巡查日期：109年11月

檢 測 地 點	日期	時間	檢 查 項 目						檢 查 結 果	改 進 對 策	備 註
	月 日		無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	衛生設備	室外照明	室內照明			
第一出入口	11/28	09:30~09:50	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第二出入口	11/28	10:00~10:20	正常	正常	單相220V			正常			
第三出入口	11/28	10:20~10:40	正常	正常	單相220V	正常	天花板燈1盞不亮	正常	燈泡故障1只	請廠商維修	
第四出入口	11/28	11:00~11:20	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				
第六出入口	11/28	11:20~10:40	正常	正常	三相380V	正常	天花板燈2盞不亮	正常	燈泡故障1只	請廠商維修	
第七出入口	11/29	11:40~12:00	正常	正常	單相220V			正常			
圓環標準鐘	11/29	09:30~09:50	正常	正常	單相220V		正常				
環保大樓	11/29	10:00~10:20	正常	正常	三相380V	正常		正常			
消防大樓	11/29	10:20~10:50	正常	正常	三相380V	正常		正常			
區內路燈	11/30	14:00~17:00	正常	正常	單相220V		中央路人行道路燈1盞 內環西路景觀燈2盞不亮		路燈燈頭故障1盞 燈泡故障2只	請廠商維修	
交通閃光號誌	11/30	14:00~16:30	正常	正常	單相110V						
海關一號哨亭	11/30	10:00~10:20	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
海關四號哨亭	11/30	10:20~10:40	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區出入口	11/30	11:00~11:20	正常	正常	單相三線	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區路燈	11/30	11:20~11:40	正常	正常	單相220V		研發路(創意北路- 創意南路)路燈1盞		電源供應器故障1盞	更換電源供應器	已修復
高雄軟體園區路燈	11/30	14:30~15:00	正常	正常	單相220V		正常				
高雄軟體園區路燈	11/30	14:00~14:30	正常	正常	單相220V		正常				

109年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約公共設施水電設備定期檢查表(月報表) 巡查日期：109年12月

檢 測 地 點	日期	時間	檢 查 項 目						檢 查 結 果	改 進 對 策	備 註
	月 日		無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	衛生設備	室外照明	室內照明			
第一出入口	12/28	09:30~ 09:50	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第二出入口	12/28	10:00~ 10:20	正常	正常	單相220V			正常			
第三出入口	12/28	10:20~ 10:40	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第四出入口	12/28	11:00~ 11:20	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				
第六出入口	12/28	11:20~ 10:40	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
第七出入口	12/29	11:40~ 12:00	正常	正常	單相220V			正常			
圓環標準鐘	12/29	09:30~ 09:50	正常	正常	單相220V		正常				
環保大樓	12/29	10:00~ 10:20	正常	正常	三相380V	正常		正常			
消防大樓	12/29	10:20~ 10:50	正常	正常	三相380V	正常		正常			
區內路燈	12/30	14:00~ 17:00	正常	正常	單相220V		中央路人行道路燈1盞		路燈燈頭故障1盞	請廠商維修	
交通閃光號誌	12/30	14:00~ 16:30	正常	正常	單相110V						
海關一號哨亭	12/30	10:00~ 10:20	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
海關四號哨亭	12/30	10:20~ 10:40	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區出入口	12/30	11:00~ 11:20	正常	正常	單相三線	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區路燈	12/30	11:20~ 11:40	正常	正常	單相220V		科技路路燈電源故障		電源故障故障	請廠商維修	
高雄軟體園區路燈	12/30	14:30~ 15:00	正常	正常	單相220V		正常				
高雄軟體園區路燈	12/30	14:00~ 14:30	正常	正常	單相220V		正常				

# 109 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

## 109 年 10 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
水電	1. 地下管線開挖	0 處	2.燈泡更換 A. 新經一路（東二街-東三街）停車場 8 處
	2. 燈泡更換	8 處	
	3. 投光燈更換	0 處	3.投光燈更換 A. 新經一路（東二街-東三街）停車場 1 處
	4. 計時器調整	0 處	10.LED 電源供應器更換 A. 經六路（西四街-開發路）SGS 1 處 B. 經五路（西一街-西二街）恩智浦 1 處 C. 研發路（創意北路-創意南路）停車場 1 處 D. 開發路南側（經二路口東側）華博前 1 處
	5. LED 變壓器更換	0 處	
	6. 路燈跳電修復	0 處	
	7. 路燈燈頭維修	0 處	
	8. 出入口照明	0 處	13.路燈開關更換 A. 內環西路（西五街-開發路）1 處
	9. 人行道矮燈線路維修	0 處	
	10. LED 電源供應器更換	4 處	
	11. 公共設施日光燈更換	0 處	
	12. 路燈傾斜調整	0 處	
	13. 路燈開關更換	1 處	
	14. 路燈桿更換	0 處	
	15. 消防栓維修	0 處	
	16. 景觀燈開關增設	0 處	

# 109 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

## 109 年 10 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
土 木	<b>1.AC 路面</b>	6 處	<b>1.AC 路面</b> A. 內環西路（內環北路口）1 處 B. 內環北路北側（新經一路口）1 處 C. 經二路（中二街口）1 處 D. 內環南路（經五路口）二號門 1 處 E. 經三路（開發路-中二街）1 處 F. 經三路（開發路-中一街口）楠梓印刷 1 處  <b>3. 人行道</b> A. 中一街（中央路-經四路）國稅局 1 處  <b>5.水溝</b> A. 經六路（西七街-西八街）紘騰 1 處 B. 中央路東側（中三街口）界霖前 1 處 C. 新東五街（新經一路-內環西路）易華 1 處 D. 中央路西側（內環北路口）1 處 E. 內環北路（新經一路-新建北路）1 處 F. 新東五街（內環東路-新經一路）易華 1 處 G. 東六街（經一路-新經一路）1 處  <b>10.出入口</b> A. 內環南路（經五路口）二號哨口 2 處  <b>11.公廁</b> A. 經四路（內環南路-中一街）烤肉區 3 處
	<b>2.RC 路面</b>	0 處	
	<b>3.人行道</b>	1 處	
	<b>4.路緣石</b>	0 處	
	<b>5.水溝</b>	7 處	
	<b>6.車阻</b>	0 處	
	<b>7.管線遷移</b>	0 處	
	<b>8.側溝破損</b>	0 處	
	<b>9.欄杆</b>	0 處	
	<b>10.出入口</b>	2 處	
	<b>11.公廁</b>	3 處	
	<b>12.手孔</b>	0 處	

# 109 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

## 109 年 11 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
水電	1. 地下管線開挖	0 處	<b>7.路燈燈頭維修</b> A. 新經一路（東二街-東三街）停車場 8 處 （廠商已更換修復） <b>10.LED 電源供應器更換</b> A. 經五路（西六街-西七街）1 處 B. 研發路（創意南路-創意北路）停車場 1 處 C. 東二街（經二路口）華泰前 1 處 <b>14.路燈開關更換</b> A. 西八街（經六路口）日月光前 1 處 （杰鑫物流撞斷之路燈已更換修復）
	2. 燈泡更換	0 處	
	3. 投光燈更換	0 處	
	4. 計時器調整	0 處	
	5. LED 變壓器更換	0 處	
	6. 路燈跳電修復	0 處	
	7. 路燈燈頭維修	1 處	
	8. 出入口照明	0 處	
	9. 人行道矮燈線路維修	0 處	
	10. LED 電源供應器更換	3 處	
	11. 公共設施日光燈更換	0 處	
	12. 路燈傾斜調整	0 處	
	13. 路燈開關更換	0 處	
	14. 路燈桿更換	1 處	
	15. 消防栓維修	0 處	
	16. 景觀燈開關增設	0 處	

# 109 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

109 年 11 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
土 木	1.AC 路面	6 處	<b>1.AC 路面</b> A. 經一路（東二街口）變電所前 1 處 (自來水管維修工程修復) B. 經三路（中二街-內環北路）變電所前 1 處 (自來水管申挖工程修復) C. 經五路（西六街口）1 處 (台電申挖工程修復) D. 經四路（中一街-內環南路）1 處 (餐廳納管工程修復) E. 新東三街（新建南路-南內環東路）1 處 (工區廠商自行修復) F. 新東三街（南內環東路-新建南路）1 處 (工區廠商自行修復)  <b>3. 人行道</b> A. 行政區外圍（一號出口西側）1 處 B. 開發路（中央路口）楠電 1 處 (楠電出入口改善工程)  <b>5. 水溝</b> A. 經二路（東七街-內環北路）興勝 1 處 B. 西四街（經五路口）國巨前 1 處  <b>12. 手孔</b> A. 經四路（開發路-中一街）楠電旁 2 處 (中華) <b>13. 綠地</b> A. 中央路（中三街口）界霖前 1 處 B. 中央路東側（開發路口）日月光前 1 處 C. 經六路（西四街-開發路）日月光 1 處 D. 研發路（創意北路-創意南）停車場 1 處 (以上 4 處微笑單車據點設置工程)
	2.RC 路面	0 處	
	3.人行道	2 處	
	4.路緣石	0 處	
	5.水溝	2 處	
	6.車阻	0 處	
	7.管線遷移	0 處	
	8.側溝破損	0 處	
	9.欄杆	0 處	
	10.出入口	0 處	
	11.公廁	0 處	
	12.手孔	1 處	
	13.綠地	4 處	

# 109 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

109 年 12 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
水電	1.地下管線開挖	0 處	<b>2.燈泡更換</b> A. 開發路（內環西路口）3 號出入口 1 處 B. 新開發路（北內環東路口）6 號出入口 3 處 C. 內環西路(西五街口)1 處 D. 內環西路(開發路-西五街)1 處 E. 內環北路(經六路口)1 處 F. 內環北路(經五路口)1 處
	2.燈泡更換	8 處	
	3.投光燈更換	0 處	
	4.計時器調整	0 處	
	5.LED 變壓器更換	0 處	
	6.路燈電源修復	2 處	<b>6.路燈電源修復</b> A. 內環北路（北內環東路口）1 處 B. 科技路東側（加昌路-創意北路）1 處
	7.路燈燈頭維修	0 處	
	8.出入口照明	0 處	<b>10.LED 電源供應器更換</b> A. 中一街（中央路口）日月光前 1 處 B. 中二街（中央路-經三路）1 處 C. 新東三街（新建南路-新經一路）1 處
	9.人行道矮燈線路維修	0 處	
	10.LED 電源供應器更換	3 處	
	11.公共設施日光燈更換	0 處	
	12.路燈傾斜調整	0 處	
	13.路燈開關更換	0 處	
	14.路燈桿更換	0 處	
	15.消防栓維修	0 處	



# 109 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

109 年 12 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
土 木	<b>1.AC 路面</b>	9 處	<b>1.AC 路面</b>
	<b>2.RC 路面</b>	0 處	A. 中二街（中央路-經三路）台灣通用 1 處 （台灣通用自行維修）
	<b>3.人行道</b>	0 處	B. 內環南路（經四路-經五路）恩智浦前 2 處
	<b>4.路緣石</b>	0 處	C. 科技路（加昌路-創意北路）1 處 （日月光自行維修）
	<b>5.水溝</b>	2 處	D. 新建南路（新東三街口）工區前 1 處 （廠商自行維修）
	<b>6.車阻</b>	0 處	E. 內環西路（西八街-內環北路）日月光 2 處
	<b>7.管線遷移</b>	0 處	F. 東七街北側（經一路-新經一路）2 處
	<b>8.綠地</b>	1 處	G. 東六街（經一路-經二路）北澤前 1 處
	<b>9.欄杆</b>	0 處	H. 內環南路（經四路-經五路）恩智浦 2 處.
	<b>10.樹木</b>	1 處	I. 開發路北側（經三路口）1 處
	<b>11.花圃</b>	1 處	<b>8. 綠地</b>
			A. 新建南路（開發路-新東三街）双葉\
			<b>5.水溝</b>
			A. 內環北路（經六路口東側）
			B.: 東一街（經一路-經二路）華泰前\
			<b>11.花圃</b>
			A. 東四街（新經一路口）橋明前
			<b>11.公廁</b>
			A. 烤肉區廁所 1 處