

表 2.5.3-1 110 年度上半年施工區營建噪音監測結果

項目		營建噪音						營建振動	
		低頻噪音		全頻噪音					
		L _{cq} (日)		L _{cq} (日)		L _{max} (日)		L _{v,eq} (日)	L _{v,max} (日)
測站	監測日期	監測值 dB(A)	法規值 dB(A)	監測值 dB(A)	法規值 dB(A)	監測值 dB(A)	法規值 dB(A)	監測值 dB	監測值 dB
鼎基先進材料 二期	110.01.08	35.8	49	64.1	80	67.1	100	42.7	59.4
	110.01.22	39.0		66.5		75.5		36.6	47.0
	110.02.05	38.0		63.3		73.7		30.0	30.0
	110.02.19	41.0		61.2		72.1		33.1	39.2
	110.03.05	39.8		57.4		69.7		38.2	40.8
	110.03.19	39.0		60.1		75.4		30.5	38.6
	110.04.09	43.9		61.1		74.5		30.1	32.0
	110.04.23	43.3		56.7		65.0		30.5	34.5
	110.05.07	36.4		62.6		71.0		30.0	36.0
	110.05.21	41.9		62.4		71.1		30.0	32.8
	110.06.04	38.8		58.6		65.5		35.2	41.1
	110.02.05	31.3		58.5		66.5		42.6	52.9
秉均二期	110.02.19	24.5	49	58.2	80	67.2	100	34.0	39.0
	110.03.05	24.7		64.8		80.5		37.6	42.1
	110.03.19	26.9		63.4		66.7		35.6	41.8
	110.04.09	26.4		59.9		65.5		37.1	41.3
	110.04.23	25.6		61.8		74.4		36.3	38.5
	110.05.07	35.3		57.3		65.8		35.0	36.9
	110.06.04	27.2		57.9		67.0		35.0	37.7
	110.06.18	31.4		56.6		73.1		33.1	38.0
金利食安二期	110.05.21	48.4	49	62.8	80	73.1	100	30.0	36.1
	110.06.18	45.0		60.3		65.2		31.8	37.2




圖 2.5.3-1 110 年度上半年施工區營建噪音各項測值變化圖



圖 2.5.3-2 110 年度上半年施工區營建振動各項測值變化圖