

110年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約公共設施水電設備定期檢查表(月報表)

巡查日期：110年4月

檢 測 地 點	日期	時間	檢 查 項 目						檢查結果	改進對策	備 註
	月 日		無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	衛生設備	室外照明	室內照明			
第一出入口	4/26	09:30~ 09:50	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第二出入口	4/26	10:00~ 10:20	正常	正常	單相220V			正常			
第三出入口	4/26	10:20~ 10:40	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第四出入口	4/26	11:00~ 11:20	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				
第六出入口	4/26	11:20~ 11:40	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
第七出入口	4/26	11:40~ 12:00	正常	正常	單相220V			正常			
圓環標準鐘	4/27	09:20~ 09:40	正常	正常	單相220V		正常				
環保大樓	4/27	10:00~ 10:20	正常	正常	三相380V	正常		正常			
消防大樓	4/27	10:20~ 10:40	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
區內路燈	4/27	14:00~ 17:00	正常	正常	單相220V		中央路1盞路燈頭故障 新經一路(西一街-西二街)經三路(開發路口)日月光	1盞路燈頭故障 開關故障 開關故障	請廠商修復 更換開關 更換開關		
交通閃光號誌	4/28	09:30~ 09:50	正常	正常	單相110V		正常				
海關一號哨亭	4/28	09:50~ 10:20	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
海關四號哨亭	4/28	10:20~ 10:40	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區出入口	4/29	10:00~ 10:20	正常	正常	單相三線	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區路燈	4/29	10:20~ 10:40	正常	正常	單相220V		正常				
高雄軟體園區路燈	4/29	14:30~ 15:00	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				
高雄軟體園區路燈	4/29	14:00~ 14:30	正常	正常	單相220V		正常				

110年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約公共設施水電設備定期檢查表(月報表)

巡查日期：110年5月

檢 測 地 點	日期	時間	檢 查 項 目						檢 查 結 果	改 進 對 策	備 註
	月 日		無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	衛生設備	室外照明	室內照明			
第一出入口	5/26	09:30~ 09:50	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第二出入口	5/26	10:00~ 10:20	正常	正常	單相220V			正常			
第三出入口	5/26	10:20~ 10:40	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第四出入口	5/26	11:00~ 11:20	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				
第六出入口	5/26	11:20~ 11:40	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
第七出入口	5/26	11:40~ 12:00	正常	正常	單相220V			正常			
圓環標準鐘	5/27	09:20~ 09:40	正常	正常	單相220V		正常				
環保大樓	5/27	10:00~ 10:20	正常	正常	三相380V	正常		正常			
消防大樓	5/27	10:20~ 10:40	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
區內路燈	5/27	14:00~ 17:00	正常	正常	單相220V		中央路1盞路燈頭故障 新經一路(西一街-西二街)經三路(開發路口)日月光	1盞路燈頭故障 開關故障 開關故障	請廠商修復 更換開關 更換開關		
交通閃光號誌	5/28	09:30~ 09:50	正常	正常	單相110V		正常				
海關一號哨亭	5/28	09:50~ 10:20	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
海關四號哨亭	5/28	10:20~ 10:40	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區出入口	5/29	10:00~ 10:20	正常	正常	單相三線	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區路燈	5/29	10:20~ 10:40	正常	正常	單相220V		正常				
高雄軟體園區路燈	5/29	14:30~ 15:00	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				
高雄軟體園區路燈	5/29	14:00~ 14:30	正常	正常	單相220V		正常				

110年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約公共設施水電設備定期檢查表(月報表)

巡查日期：110年6月

檢 測 地 點	日期	時間	檢 查 項 目						檢查結果	改進對策	備 註
	月 日		無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	衛生設備	室外照明	室內照明			
第一出入口	6/24	18:30-18:45	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第二出入口	6/24	18:45-19:00	正常	正常	單相220V			正常			
第三出入口	6/24	19:00-19:15	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第四出入口	6/24	19:15-19:30	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				
第六出入口	6/24	19:30-19:45	正常	正常	三相380V	正常	天花板燈泡1盞故障	正常	燈泡故障	請廠商修復	
第七出入口	6/24	19:45-20:00	正常	正常	單相220V			正常			
圓環標準鐘	6/24	20:00-20:15	正常	正常	單相220V		正常				
環保大樓	6/24	20:15-20:30	正常	正常	三相380V	正常		正常			
消防大樓	6/28	18:30-18:45	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
區內路燈	6/28	18:45-19:00	正常	正常	單相220V		中央路2盞路燈頭故障 東三街(經二路口)1盞路燈故障		2盞路燈頭故障 電源供應器故障	請廠商修復 更換電源供應器	電源供應器修復
交通閃光號誌	6/28	19:00-19:15	正常	正常	單相110V		正常				
海關一號哨亭	6/28	19:15-19:30	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
海關四號哨亭	6/28	19:30-19:45	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區出入口	6/28	19:45-20:00	正常	正常	單相三線	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區路燈	6/28	20:00-20:15	正常	正常	單相220V		正常				
高雄軟體園區路燈	6/28	20:15-20:30	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				

110年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約公共設施水電設備定期檢查表(月報表)

巡查日期：110年7月

檢 測 地 點	日期	時間	檢 查 項 目						檢 查 結 果	改 進 對 策	備 註
	月 日		無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	衛生設備	室外照明	室內照明			
第一出入口	7/26	18:30-18:45	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第二出入口	7/26	18:45-19:00	正常	正常	單相220V			正常			
第三出入口	7/26	19:00-19:15	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第四出入口	7/26	19:15-19:30	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				
第六出入口	7/26	19:30-19:45	正常	正常	三相380V	正常	天花板燈泡1盞故障	正常	燈泡故障	請廠商修復	
第七出入口	7/26	19:45-20:00	正常	正常	單相220V			正常			
圓環標準鐘	7/26	20:00-20:15	正常	正常	單相220V		正常				
環保大樓	7/26	20:15-20:30	正常	正常	三相380V	正常		正常			
消防大樓	7/29	18:30-18:45	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
區內路燈	7/29	18:45-19:00	正常	正常	單相220V		中央路2盞路燈頭故障 內環北路(經二路-經三路)1盞故障		3盞路燈頭故障	請廠商修復	
交通閃光號誌	7/29	19:00-19:15	正常	正常	單相110V		正常				
海關一號哨亭	7/29	19:15-19:30	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
海關四號哨亭	7/29	19:30-19:45	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區出入口	7/29	19:45-20:00	正常	正常	單相三線	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區路燈	7/29	20:00-20:15	正常	正常	單相220V		正常				
高雄軟體園區路燈	7/29	20:15-20:30	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				

110年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約公共設施水電設備定期檢查表(月報表)

巡查日期：110年8月

檢 測 地 點	日期	時間	檢 查 項 目						檢查結果	改進對策	備 註
	月 日		無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	衛生設備	室外照明	室內照明			
第一出入口	8/27	18:30-18:45	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第二出入口	8/27	18:45-19:00	正常	正常	單相220V			正常			
第三出入口	8/27	19:00-19:15	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第四出入口	8/27	19:15-19:30	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				
第六出入口	8/27	19:30-19:45	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
第七出入口	8/27	19:45-20:00	正常	正常	單相220V			正常			
圓環標準鐘	8/27	20:00-20:15	正常	正常	單相220V		正常				
環保大樓	8/27	20:15-20:30	正常	正常	三相380V	正常		正常			
消防大樓	8/30	18:30-18:45	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
區內路燈	8/30	18:45-19:00	正常	正常	單相220V		經四路(開發路-中一街)		電源供應器故障	電源供應器更換	路燈已修復
交通閃光號誌	8/30	19:00-19:15	正常	正常	單相110V		正常				
海關一號哨亭	8/30	19:15-19:30	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
海關四號哨亭	8/30	19:30-19:45	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區出入口	8/30	19:45-20:00	正常	正常	單相三線	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區路燈	8/30	20:00-20:15	正常	正常	單相220V		正常				
高雄軟體園區路燈	8/30	20:15-20:30	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				

110年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約公共設施水電設備定期檢查表(月報表)

巡查日期：110年9月

檢 測 地 點	日期	時間	檢 查 項 目						檢 查 結 果	改 進 對 策	備 註
	月 日		無熔絲開關	接地電阻	負載電壓	衛生設備	室外照明	室內照明			
第一出入口	9/27	18:30-18:45	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第二出入口	9/27	18:45-19:00	正常	正常	單相220V			正常			
第三出入口	9/27	19:00-19:15	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
第四出入口	9/27	19:15-19:30	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				
第六出入口	9/27	19:30-19:45	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
第七出入口	9/27	19:45-20:00	正常	正常	單相220V			正常			
圓環標準鐘	9/27	20:00-20:15	正常	正常	單相220V		正常				
環保大樓	9/27	20:15-20:30	正常	正常	三相380V	正常		正常			
消防大樓	9/30	18:30-18:45	正常	正常	三相380V	正常	夜間照明正常	正常			
區內路燈	9/30	18:45-19:00	正常	正常	單相220V		開發路(經二路口)旺詮		電源供應器故障	電源供應器更換	已修復
交通閃光號誌	9/30	19:00-19:15	正常	正常	單相110V		正常				
海關一號哨亭	9/30	19:15-19:30	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
海關四號哨亭	9/30	19:30-19:45	正常	正常	單相220V	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區出入口	9/30	19:45-20:00	正常	正常	單相三線	正常	夜間照明正常	正常			
楠梓第二園區路燈	9/30	20:00-20:15	正常	正常	單相220V		正常				
高雄軟體園區路燈	9/30	20:15-20:30	正常	正常	單相220V		夜間照明正常				

# 110 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

110 年 4 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
水電	1.地下管線開挖	1 處	1. 地下管線開挖 A. 行政區(電機電子公會前) 1 處
	2.燈泡更換	0 處	
	3.投光燈更換	0 處	10.LED 電源供應器更換 A. 科技路東側(創意北路口) 1 處 B. 內環北路(經二路-經三路)五號出入口 1 處
	4.計時器調整	0 處	
	5.LED 變壓器更換	0 處	13.路燈開關更換 A. 新經一路(西一街-西二街) 1 處 B. 經三路(開發路口)日月光 1 處
	6.路燈電源修復	0 處	
	7.路燈燈頭維修	0 處	
	8.出入口照明	0 處	
	9.人行道矮燈線路維修	0 處	
	10.LED 電源供應器更換	2 處	
	11.公共設施日光燈更換	0 處	
	12.路燈傾斜調整	0 處	
	13.路燈開關更換	2 處	
	14.路燈桿更換	0 處	
	15.消防栓維修	0 處	
	16.路燈電源箱更換	0 處	
	17.路燈增設	0 處	

# 110 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

## 110 年 4 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
土 木	1.AC 路面	4 處	<b>1.AC 路面</b> A. 中一街(經四路-中央路)) 1 處 (台電自行維修) B. 中一街(經三路口)台純前 1 處 (自來水公司自行維修) C. 西二街(內環西路口)1 處 (台電自行維修) D. 新建南路(新東三街口) 1 處 (自來水公司自行維修)  <b>3.人行道</b> A. 中一街(經三路口) 日月光前 1 處 (自來水公司自行維修) B. 中一街(經三路口)台純前 1 處 (自來水公司自行維修) C. 經四路(開發路-中一街)龍生，人行道 (龍生自行維修)  <b>12.外牆字版</b> A. 中央路西側(開發路口北側)南美特前 1 處 B. 中央路東側(開發路口南側)日月光前 1 處 C. 中央路西側(中一街口北側)前 1 處 D. 中央路東側(中二街口)台灣通用前 1 處 E. 中央路西側(中二街口)日月光前 1 處 F. 中央路東側(中三街口)界霖前 1 處
	2.RC 路面	0 處	
	3.人行道	3 處	
	4.路緣石	0 處	
	5.水溝	0 處	
	6.車阻	0 處	
	7.管線遷移	0 處	
	8.綠地	0 處	
	9.欄杆	0 處	
	10.樹木	0 處	
	11.花圃	0 處	
	12.標示牌修正	6 處	

# 110 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

110 年 5 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
水電	1.地下管線開挖	0 處	2.燈泡更換 A. 開發路(內環西路口)三號出入口 2 處
	2.燈泡更換	2 處	
	3.投光燈更換	0 處	10.LED 電源供應器更換 A. 經三路(開發路口)日月光 1 處 B. 新建南路(新東二街口)雙葉前 1 處 C. 西三街(經五路-經六路)綠地前 1 處 D. 北內環東路(內環北路-新東六街)揚水站 1 處 E. 西六街(經六路口)日月光前 1 處
	4.計時器調整	0 處	
	5.LED 變壓器更換	0 處	
	6.路燈電源修復	0 處	
	7.路燈燈頭維修	0 處	
	8.出入口照明	0 處	
	9.人行道矮燈線路維修	0 處	
	10.LED 電源供應器更換	10 處	
	11.公共設施日光燈更換	0 處	
	12.路燈傾斜調整	0 處	
	13.路燈開關更換	0 處	
	14.路燈桿更換	0 處	
	15.消防栓維修	0 處	
	16.路燈電源箱更換	0 處	
	17.路燈增設	0 處	

# 110 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

## 110 年 5 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
土 木	<b>1.AC 路面</b>	8 處	<b>1.AC 路面</b>
	<b>2.RC 路面</b>	0 處	A. 行政區(總處後) 1 處 (台電自行維修)
	<b>3.人行道</b>	1 處	B. 創意北路 1 處 (日月光自行維修)
	<b>4.路緣石</b>	0 處	C. 科技路 1 處 (日月光自行維修)
	<b>5.水溝</b>	0 處	D. 中二街(中央路-經二路)1 處 (亞東自行維修)
	<b>6.車阻</b>	0 處	E.經三路西側(開發路-中一街)愛光前 1 處
	<b>7.管線遷移</b>	0 處	F. 中央路(內環北路口)四號出入口 1 處
	<b>8.綠地</b>	1 處	G.經三路(中二街-開發路) 1 處 (亞東自行維修)
	<b>9.欄杆</b>	0 處	H.西六街(經五路口) 1 處 (亞東自行維修)
	<b>10.樹木</b>	3 處	<b>3.人行道</b>
	<b>11.花圃</b>	0 處	A. 科技路(加昌路口) 1 處 (新世紀自行維修)
	<b>12.標示牌修正</b>	2 處	<b>8.綠地</b>
	<b>13.哨亭</b>	1 處	A. 經三路(開發路-中一街)日月光 K31 處 (自來水公司自行維修)
			<b>10.樹木</b>
			A. 行政區(總處西側)1 處
			B. 開發路(經四路-經五路)興勤前 1 處 (興勤自行移除)
			C. 開發路(內環西路-經六路)日月光 K9 1 處
			<b>12.標示牌修正</b>
			A. 開發路(三號出入口) 1 處
			B. 新開發路(六號出入口)1 處
			<b>13.哨亭</b>
			A.中央路西側(內環北路口)哨口 1 處

# 110 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

110 年 6 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
水電	1.地下管線開挖	0 處	13. 路燈開關更換 A. 內環西路(西二街-西三街)1 處
	2.燈泡更換	0 處	
	3.投光燈更換	0 處	10.LED 電源供應器更換 A. 經五路(西六街口) 1 處 B. 內環北路(經二路-經三路) 1 處 C. 東三街(經二路口) 網球場前 1 處
	4.計時器調整	0 處	
	5.LED 變壓器更換	0 處	
	6.路燈電源修復	0 處	
	7.路燈燈頭維修	0 處	
	8.出入口照明	0 處	
	9.人行道矮燈線路維修	0 處	
	10.LED 電源供應器更換	3 處	
	11.公共設施日光燈更換	0 處	
	12.路燈傾斜調整	0 處	
	13.路燈開關更換	1 處	
	14.路燈桿更換	0 處	
	15.消防栓維修	0 處	
	16.路燈電源箱更換	0 處	
	17.路燈增設	0 處	

# 110 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

## 110 年 6 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
土 木	1.AC 路面	8 處	<b>1.AC 路面</b> A. 內環西路(西八街-內環北路)日月光前 3 處 B. 中央路(中二街口) 1 處 (亞東自行維修) C. 中央路(中一街口) 消防隊 1 處 D. 中二街(經三路口) 1 處 E. 中央路(中三街口) 1 處 F. 內環西路(開發路-西四街) 1 處
	2.RC 路面	0 處	
	3.人行道	7 處	<b>3.人行道</b> A. 經三路(開發路-中一街)台純 1 處 (台純自行維修) B. 中央路西側(內環北路口) 地磅 1 處 C. 中央路西側(內環北路口北側)1 處 D. 中央路東側(中二街口)台灣通用前 1 處 E. 行政區(梅屯園前) 1 處 F. 行政區(總處西側) 1 處 G. 行政區(總處東側) 1 處
	4.路緣石	0 處	
	5.水溝	5 處	<b>5.水溝</b> A. 內環北路(經三路-中央路) B. 經三路西側(開發路-中一街)日月光 C. 中一街北側(中央路-經四路)楠電前 1 處 D. 中央路(內環北路口)地磅旁 1 處 E. 經四路(內環南路-中一街)烤肉區 1 處 (恩智浦自行維修)
	6.車阻	0 處	
	7.管線遷移	0 處	
	8.綠地	1 處	<b>8.綠地</b> A. 經三路(開發路-中一街)楠梓印刷前 1 處 (自來水公司自行維修)
	9.欄杆	0 處	
	10.樹木	0 處	
	11.花圃	0 處	
	12.標示牌修正	0 處	
	13.孔蓋	3 處	<b>13.孔蓋</b> A. 新建南路(新東三街口)双葉 1 處 (中華電信自行維修) B. 經五路(中一街-西三街)2 處 (台電自行維修)

# 110 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

110 年 7 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
水電	1.地下管線開挖	0 處	10.LED 電源供應器更換 A. 經五路(西六街口) 1 處 B. 內環北路(經二路-經三路) 1 處 C. 東三街(經二路口) 網球場前 1 處
	2.燈泡更換	0 處	
	3.投光燈更換	0 處	
	4.計時器調整	0 處	13. 路燈開關更換 A. 內環西路(西二街-西三街)1 處 B. 西三街(經六路口)綠地前 1 處 C. 東五街(經一路-新經一路)北澤 1 處
	5.LED 變壓器更換	0 處	
	6.路燈電源修復	0 處	
	7.路燈燈頭維修	0 處	
	8.出入口照明	0 處	
	9.人行道矮燈線路維修	0 處	
	10.LED 電源供應器更換	3 處	
	11.公共設施日光燈更換	0 處	
	12.路燈傾斜調整	0 處	
	13.路燈開關更換	3 處	
	14.路燈桿更換	0 處	
	15.消防栓維修	0 處	
	16.路燈電源箱更換	0 處	
	17.路燈增設	0 處	

# 110 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

## 110 年 7 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
土 木	1.AC 路面	11 處	<b>1.AC 路面</b> A. 內環西路(西八街-內環北路)日月光前 3 處 B. 中央路(中二街口) 1 處 (亞東自行維修) C. 中央路(中一街口) 消防隊 1 處 D. 中二街(經三路口) 1 處 E. 中央路(中三街口) 1 處 F. 內環西路(開發路-西四街) 1 處 G. 經五路(西七街-西八街)華泰前 1 處 H. 東七街(經一路-新經一路) 1 處 I. 中央路東側(中一街口) 1 處
	2.RC 路面	0 處	
	3.人行道	7 處	<b>3.人行道</b> A. 經三路(開發路-中一街)台純 1 處 (台純自行維修) B. 中央路西側(內環北路口) 地磅 1 處 C. 中央路西側(內環北路口北側)1 處 D. 中央路東側(中二街口)台灣通用前 1 處 E. 行政區(梅屯園前) 1 處 F. 行政區(總處西側) 1 處 G. 行政區(總處東側) 1 處
	4.路緣石	0 處	
	5.水溝	5 處	<b>5.水溝</b> A. 內環北路(經三路-中央路) B. 經三路西側(開發路-中一街)日月光 C. 中一街北側(中央路-經四路)楠電前 1 處 D. 中央路(內環北路口)地磅旁 1 處 E. 經四路(內環南路-中一街)烤肉區 1 處 (恩智浦自行維修)
	6.車阻	0 處	
	7.管線遷移	0 處	
	8.綠地	1 處	<b>8.綠地</b> A. 經三路(開發路-中一街)楠梓印刷前 1 處 (自來水公司自行維修)
	9.欄杆	0 處	
	10.樹木	0 處	
	11.花圃	0 處	
	12.標示牌修正	0 處	
	13.孔蓋	4 處	<b>13.孔蓋</b> A. 新建南路(新東三街口)雙葉 1 處 (中華電信自行維修) B. 經五路(中一街-西三街)2 處 (台電自行維修) C. 經五路(西七街-西八街)華泰旁 1 處
	14.哨口	1 處	<b>14.哨口</b> A. 中央路(內環北路口)四號出入口 1 處

# 110 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

110 年 8-9 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
水電	1.地下管線開挖	0 處	10.LED 電源供應器更換
	2.燈泡更換	0 處	A. 北內環東路(內環北路-新東六街) 1 處
	3.投光燈更換	0 處	B. 新東六街(北內環東路口) 1 處
	4.計時器調整	0 處	C. 新東二街(新經一路-新建南路) 1 處
	5.LED 變壓器更換	0 處	D. 新東二街(新經一路口) 1 處
	6.路燈電源修復	0 處	E. 南內環東路(新東二街口) 1 處
	7.路燈燈頭維修	0 處	F. 開發路(新建南路口) 1 處
	8.出入口照明	0 處	G. 東三街(經二路口) 1 處
	9.人行道矮燈線路維修	0 處	H. 新建南路(新開發路-新東三街)雙葉 1 處
	10.LED 電源供應器更換	15 處	I. 新東三街(新經一路口) 1 處
	11.公共設施日光燈更換	0 處	J. 東四街(經一路-經二路) 1 處
	12.路燈傾斜調整	0 處	K. 新東六街(新經一路口) 1 處
	13.路燈開關更換	10 處	L. 新東三街(南內環東路口) 1 處
	14.路燈桿更換	0 處	M. 經四路(開發路-中一街) 1 處
	15.消防栓維修	0 處	N. 新東三街(南內環東路口) 1 處
	16.路燈電源箱更換	0 處	O. 開發路(經二路口)旺詮 1 處
	17.路燈增設	0 處	13. 路燈開關更換
			A. 東三街(經二路口) 1 處
			B. 新建南路(新開發路-新東三街)雙葉 1 處
			C. 新東三街(新經一路口) 1 處
			D. 東四街(經一路-經二路) 1 處
			E. 新開發路(新經一路口)易華前 1 處
			F. 開發路(經一路口)華泰前 1 處
			G. 經二路(東五街口) 1 處
			H. 經六路(開發路口)台弟 1 處
			I. 開發路(圓環東側)日月光 1 處
			J. 西三街(經六路口)綠地前 1 處

# 110 年度楠梓園區公共設施巡查及水電設備維修開口契約

## 110 年 8-9 月楠梓園區(含第二園區及高雄軟體園區)公共設施維護數量統計總表

類別	項目	數量	地點
土 木	1.AC 路面	25 處	1.AC 路面 A. 中央路(中二街口) 1 處 (亞東自行維修)
	2.RC 路面	0 處	B. 東五街(經一路-經二路)日月光後 1 處 (亞東自行維修)
	3.人行道	0 處	C. 中央路東側(中二街口)台灣通用 1 處
	4.路緣石	0 處	D. 內環南路(經四路-經五路)恩智浦前 1 處
	5.水溝	2 處	E. 中央路(行政區-中一街) 1 處 F. 新開發路(新建南路口)雙葉 1 處
	6.車阻	0 處	G. 經六路(西五街口) 1 處 (日月光自行維修)
	7.管線遷移	0 處	H. 開發路(經四路口) 1 處
	8.綠地	1 處	I. 經五路(中二街口) 1 處
	9.欄杆	0 處	J. 西七街(新經一路-經一路) 2 處
	10.樹木	0 處	K. 內環北路(中央路-經五路) 1 處
	11.花圃	0 處	L. 內環北路(中央路-經三路)變電所 1 處
	12.標示牌修正	0 處	M. 中一街(中央路-經三路)1 處
	13.孔蓋	0 處	N. 開發路南側(經六路口)SGS 前 1 處
	14.哨口	0 處	O. 內環西路(西六街口) 1 處 (日月光自行維修)
			P. 西四街(經六路-內環西路) 1 處 (廠商自行維修)
			Q. 開發路(內環西路-經六路) 1 處 (廠商自行維修)
			R. 中央路(中一街-開發路)1 處
			S. 經五路(西五街-西六街)福雷 1 處
			T. 西五街(經五路-經六路)1 處 (日月光自行維修)
			U. 開發路(經四路口) 1 處 (廠商自行維修)
			V. 開發路(內環北路口)三號出入口 1 處 (廠商自行維修)
			W. 西一街(經五路-經六路)恩智浦 1 處 (廠商自行維修)
			X. 開發路(經四路-經五路)興勤 1 處 (廠商自行維修)
			Y. 內環北路(經三路口) 1 處
			5.水溝 A. 新經一路(東一街口) 1 處
			B. 新東六街(北內環東路口) 1 處
			8.綠地 D. 經三路(內環南路口)綠地 1 處