

龜山產業園區下水水質標準

1100101

項目	單位	限值	施行日期
水溫	℃	38	
氫離子濃度指數	無	5.0-9.0	
生化需氧量	mg/l	320	
化學需氧量	mg/l	480	
懸浮固體	mg/l	200	
真色色度	無	400	110/1/1
自由有效餘氯	mg/l	2.0	110/1/1
氟鹽	mg/l	15	
硝酸鹽氮	mg/l	50	
氨氮	mg/l	100	110/1/1
		75	113/1/1
		30	116/1/1
正磷酸鹽(以三價磷酸根計算)	mg/l	4.0	
酚類*	mg/l	1.0	
陰離子介面活性劑	mg/l	10	
氰化物	mg/l	1.0	
油脂(正己烷抽出物)	mg/l	30	
溶解性鐵	mg/l	10	
溶解性錳	mg/l	10	
甲基汞	mg/l	不得檢出	
總汞	mg/l	0.005	
鎘	mg/l	0.02	110/1/1
鉛	mg/l	0.5	110/1/1
總鉻	mg/l	1.5	110/1/1
六價鉻	mg/l	0.35	110/1/1
銅	mg/l	1.5	110/1/1
鋅	mg/l	3.5	110/1/1
銀	mg/l	0.5	
鎳	mg/l	0.7	110/1/1
硒	mg/l	0.35	110/1/1
砷	mg/l	0.35	110/1/1
錫	mg/l	2.0	110/1/1
銻	mg/l	0.1	公告日起施行
鎳	mg/l	0.1	110/1/1
鉬	mg/l	0.6	公告日起施行
硼	mg/l	5.0	

# 龜山產業園區下水水質標準

1100101

硫化物	mg/l	1.0	
甲醛	mg/l	3.0	

註：

1. 因應行政院環境保護署 106 年 12 月 25 日修正公告放流水標準，爰修正龜山工業區污水處理廠下水水質標準。
2. 本表未列項目以國家放流水標準管制。